



tel. (071) 319 13 05
fax (071) 319 13 03
e-mail: sekretariat@wolow.pl
www.wolow.pl

URZĄD MIEJSKI W WOŁOWIE

Rynek 34
56-100 Wołów

Wołów, dn. 13.04.2022 r.

WZP.271.10.2022

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ, MODYFIKACJA TREŚCI SWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Nazwa zadania: „Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzydlinie Małej – do stanu surowego otwartego”

1. Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz.1129 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1

Proszę o dołączenie do projektu przekroju budynku oraz rysunków podciągów żelbetowych nad bramami wjazdowymi, gdyż nie znajdują się w załącznikach.

Odpowiedź nr 1

Rysunki w załączeniu.

Pytanie nr 2

Z czego wynika różnica w ilości trzpieni między rzutem fundamentów, a rzutem parteru? Której wersji należy się trzymać?

Odpowiedź nr 2

Zamawiający informuje, iż różnica wynikała z błędnych rysunków, dołączenie prawidłowych rysunków likwiduje różnice.

Pytanie nr 3

Komin naniesiony na rzucie fundamentów zmienia się na rzucie parteru, który należy przyjąć za właściwy? Uwzględnić drugi komin, który jest naniesiony na parterze?

Odpowiedź nr 3

Zamawiający informuje, iż komin na rzucie fundamentów oraz na rzucie parteru został naniesiony w sposób nieprawidłowy. W załączeniu dokumentacja z prawidłowym rozmieszczeniem kominów.

Pytanie nr 4

Czy wykonawca może dostarczyć prefabrykowaną więźbę dachową wraz z projektem wykorzystując drewno w klasie C24?

Odpowiedź nr 4

Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

2. Zamawiający zmienia również termin składania i otwarcia ofert na dzień **26.04. 2022 r.** oraz, na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), modyfikuje treść Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej SWZ) w następujący sposób:

treść Rozdziału XII SWZ- Miejsce i termin składania i otwarcia ofert pkt.1, otrzymuje brzmienie:

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/wolow> w myśl Ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Oferty należy składać do dnia 26.04.2022 r. do godz. 9.00

Oferty zostaną otwarte dnia: 26.04. 2022 r. o godz. 9.10

Treść Rozdziału X SWZ - Termin związania ofertą pkt. 2, otrzymuje brzmienie:

2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 25.05.2022 r.

Pozostałe warunki i wymagania określone w SWZ pozostają bez zmian.

Powyższe zmiany są wiążące dla wszystkich wykonawców i stanowią integralną część SWZ.

Z up. Burmistrza

Jan Janas
Zastępca Burmistrza

Kierownik Zamawiającego