

Rawa Mazowiecka, dnia 22.06.2021 r.

Znak: RPI.271.18.2021

Do wiadomości

- wszyscy uczestnicy

WYJAŚNIENIA (nr 1) ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SWZ

Zamawiający, w nawiązaniu do treści specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) pn.: **Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Rawie Mazowieckiej** udziela wyjaśnień na zadane pytanie:

Pytanie nr 1:

Wprowadzenie wymogu złożenia wraz z ofertą lub przed podpisaniem umowy dokumentów przedmiotowych potwierdzających jakość oferowanych rozwiązań jest gwarantem należytego wykonania zamówienia. Daje to Zamawiającemu pewność, że oferta została przygotowana należycie uwzględniając materiały, które są zgodne z oczekiwaniami Zamawiającego. Brak żądania dokumentów potwierdzających jakość oferowanych rozwiązań w praktyce doprowadza do sytuacji, w której podmioty sporządzają ofertę kalkulując materiały niskiej jakości, często nie spełniające wymogów i norm. Nie jest to sytuacja korzystna dla Zamawiającego, bo naturalną konsekwencją takiego stanu rzeczy jest niewłaściwe wykonanie robót niejednokrotnie skutkujące koniecznością rozwiązania umowy.

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie wymagał następujących dokumentów dotyczących sztucznej trawy wraz z ofertą w celu weryfikacji oferowanych przez wykonawców rozwiązań:

- a) Raport z badań przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium rekomendowane przez FIFA (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczący oferowanego systemu nawierzchni z trawy syntetycznej z zasypem EPDM, potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Programme for Football Turf (edycja 2015) dla poziomu min. Quality oraz potwierdzający posiadanie wszystkich parametrów technicznych nie gorszych od wymaganych (dostępny na www.FIFA.com);
- b) Badanie na zgodność z normą EN 15330-1:2013 w celu potwierdzenia pozostałych parametrów poza minimalnymi wymaganiami dotyczącymi systemu nawierzchni z trawy syntetycznej z zasypem EPDM;
- c) Atest PZH na nawierzchnię sztuczna trawa;

- d) Atest PZH na wypełnienie EPDM;
- e) Karta techniczna potwierdzona przez producenta, zawierająca szczegółową charakterystykę i parametry techniczne nawierzchni ze sztucznej trawy;
- f) Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię;
- g) Certyfikat min. FIFA Quality dla oferowanego systemu nawierzchni z trawy syntetycznej z zasypem EPDM;
- h) Posiadanie przez producenta sztucznej trawy status Licencjobiorcy FIFA (FIFA License).

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający zgodnie z zapisami pkt 3 ppkt 3) Opisu Technicznego będącego elementem załącznika nr 7 do SWZ będzie żądał od wykonawcy zadania udokumentowania parametrów nawierzchni za pomocą przedłożenia następujących dokumentów:

A) Badanie na zgodność z normą EN 15330-1:2013 dla trawy i wypełnienia.

B) Karta techniczna oferowanej nawierzchni, poświadczona przez jej producenta, potwierdzająca wymagane przez Zamawiającego minimalne parametry dla nawierzchni w zakresie, który nie został objęty raportem z badań.

C) Atest PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni i wypełnienia.

D) Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję

wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię.

E) producent trawy musi być co najmniej licencjonowany.

W ocenie Zamawiającego są to dokumenty wystarczające dla zapewnienia właściwych parametrów oraz trwałości nawierzchni.

Jednocześnie zwracamy uwagę, iż Zamawiający ma dowolność w stawianiu warunków dotyczących przedmiotu zamówienia, w tym wymagania złożenia przedmiotowych środków dowodowych. Wykonawcy otrzymali sprecyzowane wymagania dotyczące nawierzchni boiska, których spełnienie będzie niezbędne do dokonania czynności podpisania protokołu bezusterkowego odbioru robót.

BURMISTRZ MIASTA

mgr inż. Piotr Irla