

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż 2 sztuk wież filtracyjno-odciągowej KEMPER CLEAN AIR TOWER dla MPK- Łódź Sp. z o.o. – Zakładu TECHNIKI w Łodzi, ul. Tramwajowa 6.

Specyfikacja urządzenia :

Wieża filtrowentylacji przestrzennej **CLEAN AIR TOWER (nr katalogowy producenta 390 620)**

Opis:

• Urządzenie fabrycznie nowe:

PRODUCENT

Kemper GmbH

SYMBOL

CLEAN AIR TOWER NR KAT. 390 620

Dane techniczne:

Maksymalna moc ssania	- 6 000 m ³ /h
Wysokość	-3622 mm
Średnica	-1172 mm
Waga	-666 kg
Silnik	-5,5 kW
Stopień filtracji	-1
Metoda filtracji	-Filtr samoczyszczący
Sposób samooczyszczania	-Dysze rotacyjne
Powierzchnia filtra	-20 m ²
Liczba elementów filtracyjnych	-3
Obszar filtrowania	-60 m ²
Materiał filtracyjny	-membrana PTFE
Stopień oczyszczenia	- >99,9 %

Wykonawca zamontuje wieże filtrowentylacji we wskazanych lokalizacjach i dokona uruchomienia.

Wymagana dokumentacja wraz z dostawą:

- Karta gwarancyjna wraz z opisem warunków gwarancji, instrukcje obsługi, harmonogram przeglądów gwarancyjnych, jeżeli przeglądy są wymagane przez producenta, w języku polskim – po 1 szt. w formie papierowej i 1 szt. w formie elektronicznej.
- Dokumentacja DTR w języku polskim z katalogiem części zamiennych i części eksploatacyjnych - po 1 szt. w formie papierowej i 1 szt. w formie elektronicznej.
- Urządzenie muszą posiadać niezbędne deklaracje i certyfikaty dopuszczające do korzystania na terytorium UE i Polski oraz spełniać wymagania obowiązujących norm i przepisów z nimi związanych.

Wymagania gwarancyjne i serwisowe:

Gwarancja minimum 24 miesięcy od daty podpisania protokołu odbiorczego bez zastrzeżeń. Wykonawca zobowiązuje się do dokonywania przeglądów w okresie trwania gwarancji zgodnie z wymaganiami udzielonej gwarancji bez żądania dodatkowego wynagrodzenia za taki przegląd. Wynagrodzenie za przeglądy gwarancyjne zawarte jest w cenie ofertowej.

Wymagania dodatkowe:

Dostawca, przed podpisaniem protokołu odbiorczego, przeszkoli, w ramach kosztów zakupu, 4 pracowników w zakresie obsługi urządzenia.

Dostawca po podpisaniu umowy podaje wymagania dotyczące podłoża, na którym będą ustawione wieże filtracyjne.