

Politechnika Warszawska

ZASTĘPCA KANCLERZA DS. TECHNICZNYCH

DZP.261.1.2021

Warszawa, dnia 10 grudnia 2021 r.

Dot.: Postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na „Wymianę stolarki okiennej w sali wykładowej 300 w Gmachu Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej w Warszawie przy ul. Koszykowej 79”, nr referencyjny: DZP.414.ML.2021.

Zamawiający - Politechnika Warszawska udostępniła pytanie Wykonawcy wraz z odpowiedzią.

Pytanie:

Proszę o podanie specyfikacji okien, jakichś rysunków, wymiarów.

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje odtworzenia 8 szt. okien wg istniejącej stolarki okiennej, tj. okien drewnianych jednoramowych uchylno-rozwieranych, dwudzielnych z naświetlem, wykonanych z drewna sosnowego, malowanych na kolor biały, szklonych pakietem 4/16/4 mm. Okna o wymiarach w świetle muru ca. 1,35x2,60 m.

Poglądowy wygląd stolarki okiennej na załączonych zdjęciach (8 szt.).

Zamawiający bezwzględnie wymaga, by Wykonawca zabrał wymiary z natury.

Dostęp do Gmachu Szkoły Biznesu przy ul. Koszykowej 79 w Warszawie przez czynną portiernię obiektu.

mgr inż. Tadeusz Byczot

