

Krynica – Zdrój, dnia 30.01.2024r.

Znak sprawy ZP - 271-1/24

Znak pisma ZP- 271-1- 6/2024

Strona internetowa prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/pn/kryniczanka>

Dotyczy: postępowania na : „Dostosowanie budynku Nowy Dom Zdrojowy w Krynicy-Zdroju do wymogów ochrony przeciwpożarowej Etap II”

.....

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2023 poz. 1605) Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy:

Pytanie 1.

Proszę o wyjaśnienie czy w drzwiach które mają mieć dostęp za pomocą kart jest przewidziana instalacja elektryczna (jaki system sterujący)? Czy należy ją wycenić ?

Ad 1.

Odpowiedz:

W odpowiedzi na pytanie informujemy iż, drzwi z kartą dostępu są przewidziane w tym etapie tylko do :

- **Przedmiar: poz. 44, drzwi aluminiowe d5 na piętrze I, brak klasy EI (aktualizacja)**
- **Przedmiar: poz. 63, drzwi aluminiowe d4 na piętrze II, brak klasy EI (aktualizacja)**
- **Przedmiar: poz. 82, drzwi aluminiowe d4 na piętrze III, brak klasy EI (aktualizacja)**
- **Przedmiar: poz. 99, drzwi aluminiowe d4 na piętrze IV, brak klasy EI (aktualizacja)**

Nie jest wymagane podłączenie drzwi do instalacji elektrycznej, ponieważ karta i programator będą zasilane wewnętrznymi bateriami.

Pozostałe drzwi do pokoi pacjentów(ujęte w tym postępowaniu p. 297 oraz p.337) nie wymagają montażu programatora dostępu. Ponadto zgodnie z ustaleniem z projektantem wymienione powyżej drzwi aluminiowe do sal należy wykonać w całości jako bezklasowe (na rysunkach oznaczenie klasy odporności pożarowej EI30 dla drzwi istniejących).

**Prezes Zarządu Marcin Krzemiński
Prokurent Łucja Gruca**