

UWAGI:

1. Rzędne skrzynek ulicznych należy dopasować do istniejącej rzędnej drogi / terenu.
2. Przed rozpoczęciem prac należy sprawdzić lokalizacje oraz rzędną wysokościową miejsca włączenia do istniejącej sieci wodociągowej.
3. W miejscach kolizji z istniejącą infrastrukturą podziemną należy przed przystąpieniem do robót dokonać odkrywek w celu ustalenia ich rzeczywistych rzędnych. W przypadku kolizji z istniejącym uzbrojeniem należy, przy udziale projektanta, zaktualizowac projekt do rzędnych rzeczywistych.
4. Rurociągi sieci wodociągowych wykonać z rur PE100 PN10 SDR17

Węzeł "w3-HP1"

1. Proj. wodociąg PE ø110mm PE100 PN10, SDR17
2. Tuleja PE ø110mm do zgrzewania z kołnierzem stalowym dn100
3. Trójnik żeliwny kołnierzowy dn100/80mm
4. Kołnierz ślepy żel. dn100mm
5. Zasuwa żeliwna kołnierzowa dn80
6. Tuleja PE ø90mm do zgrzewania z kołnierzem stalowym dn80
7. Proj. rura PE ø90mm PN10, SDR17
8. Łuk kołnierz.90° ze stopką dn80
9. Hydrant nadziemny dn80



PRACOWNIA PROJEKTOWA HYDROMONT

PRACOWNIA PROJEKTOWA HYDROMONT sp. z o.o. Nowaki, Modzerówki
39-432 Pleśna, Al. Jedności 128, tel/fax 014 249 22 70
konto: Bank Spółdzielczy w Tarnowie O/Pleśna 93 8447 0001 0000 0000 2000 3112
e-mail: hydromont@op.pl, NIP 994-004-23-07, REGON 851267642
Nr konc. PIOŚ/KR/SA 1312405174-1113100104075198

INWESTOR:
Gmina Mała Wieś
ul. Kochanowskiego 1
09-460 Mała Wieś

Nazwa zad.:
Rozbudowa sieci wodociągowej na działkach Nr ewid. 201/2, 250/2, 250/12, 187/1 w miejscowości Podgórze Wieś w gminie Mała Wieś

Branża: Sanitarna	Imię i Nazwisko nr uprawnień	Podpis
Projektant:	mgr inż. Jarosław Moderacki upr. nr We-88/01	
Sprawdził:	mgr inż. Maria Nowak upr. nr 43/89	
Opracował:		

Nazwa rys.
Profil podłużny sieci wodociągowej Ø110mm PE

Data:	Nr rys.	Skala
04.2023 r.	IS-02	1:100/250