



Nr sprawy: 67/PNP/DOT/2023

Sosnowiec, 31.01.2024r.

Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie podstawowym pt **Kompleksowa modernizacja poradni przyszpitalnych wraz z wyposażeniem w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu – etap II**,

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu informuje, że w wyjaśnieniach do treści SWZ udzielonych w dniu 29.01.2024r. nastąpiła omyłka pisarska w zakresie odpowiedzi **na pytanie nr 31 w zestawie nr 15 tj.: w treści odpowiedzi omyłkowo podano że zakres robót nie obejmuje wymiany pionów** hydrantowych, jedynie wymianę istniejących szafek hydrantowych

W związku z powyższym Zamawiający poprawia omyłkę pisarską

BYŁO :

ZESTAW 15

Pytanie nr 31

7. Rysunek S2 Leganda pkt. 15 i 16 zawiera wymianę pionów hydrantowych. Prosimy o potwierdzenie że piony hydrantowe nie podlegają wymianie.

Odpowiedź:

Zakres robót nie obejmuje wymiany pionów hydrantowych, jedynie wymianę istniejących szafek hydrantowych

JEST :

ZESTAW 15

Pytanie nr 31

7. Rysunek S2 Leganda pkt. 15 i 16 zawiera wymianę pionów hydrantowych. Prosimy o potwierdzenie że piony hydrantowe nie podlegają wymianie.

Odpowiedź:

Zakres robót obejmuje wymianę pionów hydrantowych do kondygnacji technicznej -2 oraz wymianę szafek hydrantowych. Piony zakończyć zaworami odcinającymi.

Powyższe jest zgodne z odpowiedzią na pytanie nr 3 w ZESTAWIE NR 4 :

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający potwierdza brak konieczności wymiany istniejących pionów wody hydrantowej oraz połączeń instalacji do hydrantów?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w zakresie opracowania jest wymiana istniejących pionów wody hydrantowej oraz połączeń instalacji do hydrantów do kondygnacji technicznej poziom -2. Piony zakończyć zaworami odcinającymi,

Ponadto Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu informuje, że w wyjaśnieniach do treści SWZ udzielonych w dniu 29.01.2024r. nastąpiła omyłka pisarska w zakresie odpowiedzi **na pytanie nr 13 w zestawie nr 8 tj: w treści odpowiedzi omyłkowo podano że w okresie gwarancji** Zamawiający zobowiązany będzie do ponoszenia kosztów materiałów eksploatacyjnych, których konieczność wymiany wynika z ich naturalnego zużycia, a nie z powodu istnienia w nich wad.

W związku z powyższym Zamawiający poprawia omyłkę pisarską, powieloną w następujących odpowiedziach :



BYŁO :

ZESTAW 8

Pytanie nr 12

12. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający w okresie gwarancji zobowiązany będzie do wykonywania wykonywanych przez producentów i przepisy prawa obligatoryjnych przeglądów serwisowych.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że w okresie gwarancji zobowiązany będzie do wykonywania przez producentów i przepisy prawa obligatoryjnych przeglądów serwisowych. Wykonanie przedmiotowych przeglądów ma być nieodpłatne i wykonywane w ramach przedmiotu zamówienia przez okres trwania gwarancji zgodnie z ustalonym harmonogramem po zakończeniu budowy.

JEST :

Pytanie nr 12

12. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający w okresie gwarancji zobowiązany będzie do wykonywania wykonywanych przez producentów i przepisy prawa obligatoryjnych przeglądów serwisowych.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania przez producentów i przepisy prawa obligatoryjnych przeglądów serwisowych. Wykonanie przedmiotowych przeglądów ma być nieodpłatne i wykonywane w ramach przedmiotu zamówienia przez okres trwania gwarancji zgodnie z ustalonym harmonogramem po zakończeniu budowy.

ZESTAW 14

BYŁO :

Pytanie nr 4

4. Wykonawca wnosi o wskazanie że dla wszelkich urządzeń i sprzętów obowiązuje gwarancja i rękojmia producenta jednak nie krótsza niż 3 lata, a wszelkie wymagane dla utrzymania gwarancji przeglądy i czynności serwisowe obciążają Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga bez względu na okres jakiego udziela producent minimum 24 miesięcznego okresu gwarancji i rękojmi na zamontowane urządzenia i sprzęt a wszelkie wymagane dla utrzymania gwarancji przeglądy i czynności serwisowe obciążają Zamawiającego

JEST :

Pytanie nr 4

4. Wykonawca wnosi o wskazanie że dla wszelkich urządzeń i sprzętów obowiązuje gwarancja i rękojmia producenta jednak nie krótsza niż 3 lata, a wszelkie wymagane dla utrzymania gwarancji przeglądy i czynności serwisowe obciążają Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga bez względu na okres jakiego udziela producent minimum 24 miesięcznego okresu gwarancji i rękojmi na zamontowane urządzenia i sprzęt a wszelkie wymagane dla utrzymania gwarancji przeglądy i czynności serwisowe obciążają Wykonawcę

Przepraszamy za zaistniałą omyłkę.

Zatwierdził

DYREKTOR

ds. Ekonomicznych i Zarządzania Majątkiem

Agnieszka Kozak

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5

im. Św. Barbary w Sosnowcu



Województwo
Śląskie

Dofinansowane z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego



Śląskie.

Jednostka ochrony zdrowia Samorządu
Województwa Śląskiego