



Rozdzielnica pracowni stolarskiej nr 217

Rozdzielnica p/t, IP44
II klasa izolacyjności

Rozdzielnica winna posiadać rezerwę minimum 30%.
Na wewnętrznej ścianie drzwiczek wykonawca umieści w sposób trwały zaalaminowany schemat jednokreskowy rozdzielnic.

<div>Pracownia Projektowa - Barbara Pasowicz</div> <div>ul. ŁUKASIEWICZA 17, 39-200 Dębica</div> <div>www.pracowniabp.pl</div>		
Nazwa obiektu:	BUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH	
Lokalizacja obiektu:	DĘBICA, ul. PARKOWA, dz. nr ew. 840/61	Branża: E
Investor:	POWIAT DĘBICKI	Skala:
Temat rysunku:	ROZDZIELNICA RS9- SCHEMAT	
Opracował:	mgr inż. Barbara Pasowicz A-NB-8346/173/90	Nr rys: 47.1
Projektował:	mgr inż. Piotr Kujawski PDK/0039/PWOE/18	
Sprawdził:	inż. Piotr Śmietana PG.VIII/7342/92/94	09. 2020