



■ s szyna połączeń wyrównawczych miejscowych

Instalacje prowadzone w suficie podwieszanym w korytkach kablowych perforowanych.

Podejście dla gniazd w rurach RL pod tynkiem.

Gniazda 16 A/230V/IP55.

Instalacja opisana na schemacie rozdzielnic RS1.



Pracownia Projektowa - Barbara Pasowicz
ul. IUKASIEWICZA 17, 39-200 Dębica
www.pracowniabp.pl

Nazwa obiektu:	BUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH	
Lokalizacja obiektu:	DĘBICA, ul. PARKOWA, dz. nr ew. 840/61	Branża: E
Inwestor:	POWIAT DĘBICKI	
Temat rysunku:	INSTALACJE ROZDZIELNICZY RS1 PRACOWNIA WITRAŻU	
Opracował:	mgr inż. Barbara Pasowicz A-NB-8348/173/00	Nr rys: 39
Projektował:	mgr inż. Piotr Kujawski PDK/0039/PW/OE/18	
Sprawdził:	inż. Piotr Śmietana PG.VIII/7342/82/84	09. 2020