


INSTALACJA HYDRANTOWA  
Rzut przyziemia - skala 1:100



LEGENDA / oznaczenia materiałowe /	
	ściany zewnętrzne ściany i konstrukcyjne wewnętrzne cegła pełna
	zamurowania wg opisu
	styropian EPS - λ=0,031 W/mK, grubości wg opisów i wymiarów na rysunkach
	włna mineralna - λ=0,031 W/mK, grubości wg opisów i wymiarów na rysunkach
	podłączenie do kanału wentylacji grawitacyjnej/hybrydowej
	ściany o odporności ogniowej REI 60
	nawietrzki ścienne h wierzchu 104 cm nad posadzką sali /TYP SMA'Y NP2/

LEGENDA	
	- rurociągi projektowane
	- oznaczenie średnic przewodów p. poż. dla rur wykonanych ze stali ocynkowanej
	- projektowany hydrant wewnętrzny DN25 (typ "slim", głęb. 130mm)

- UWAGI:**
- Oznaczenia przewodów wodociągowych dla rur wykonanych ze stali ocynk.
  - Rozprowadzenie wodociągu w poszczególnych pomieszczeniach - w bruzdach ściennych.
  - Przy rozprowadzeniu przewodów wodociągowych uwzględnić trasy innych przewodów i możliwych z nimi przecięć i kolizji.
  - Przejścia przez przegrody oddzielenia p.poż. zabezpieczyć poprzez wykonanie systemowych uszczelnień ogniochronnych o odporności ogniowej równej lub wyższej odporności danej przegrody.
  - Przejścia przez pozostałe przegrody budowlane wykonać w stalowych tulejach osłonowych (przepustach).

SALA - WYDZIELONA STREFA POŻAROWA ZLI ,  
jednokondygnacyjna , klasa odp. pożarowej D

RZUT PRZYZIEMIA PRZEKRÓJ NA POZIOMIE 1,0m

PROJEKT TECHNICZNY

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE - GRAŻYNA ULISIAK  
91- 463 Łódź, ul. Łagiewnicka54/56 lok. 099  
tel. 0 604 488 991, pagu4@wp.pl

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO		SALA GIMNASTYCZNA przy SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 im. DRUHA WACŁAWA MILKE w PŁOCKU	
TYTUŁ RYSUNKU		INSTALACJA HYDRANTOWA - RUT PRZYZIEMIA	
BRANŻA		SANITARNA	
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA	mgr inż. Piotr Harasimczuk	PODPIS PROJEKTANTA	SKALA 1 :100
NR UPRAWNIEN BUDOWLANÝCH	upr.nr LOD/4943/PBS/22	PODPIS SPRAWDZAJĄCEGO	NR RYSUNKU 1
IMIĘ I NAZWISKO SPRAWDZAJĄCEGO	mgr inż. Izabela Drobink-Kamińska	PODPIS SPRAWDZAJĄCEGO	
NR UPRAWNIEN BUDOWLANÝCH	upr.nr LOD/0563/POOS/06	PODPIS SPRAWDZAJĄCEGO	
DATA SPORZĄDZENIA		PAŹDZIERNIK 2023	