



Znak sprawy 520.261.2.3.2020.AS
520/AS/120/2021

Gdańsk, dnia 08.03.2021 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dot. przetargu nieograniczonego sektorowego pn. „Regeneracja oleju w ośmiu transformatorach prostownikowych”.

Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o. o. jako Zamawiający w niniejszym postępowaniu, działając na podstawie § 17 ust. 9 Regulaminu Zamówień Publicznych Gdańskich Autobusów i Tramwajów Sp. z o.o. w Gdańsku, w odpowiedzi na wniosek Wykonawcy o wyjaśnienie treści SIWZ, udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1:

W trakcie ofertowania przedmiotowego zadania otrzymaliśmy informację, że na stacji WPKG Oliwa prace mogą być przeprowadzone jedynie w nocy tj. od godziny 0:00 do 3:30. Przeprowadzenie regeneracji oleju w tak krótkim czasie jest niemożliwe. W związku z tym, że konieczne jest również zastosowanie agregatu prądotwórczego, ponownie przeanalizowaliśmy sposób przeprowadzenia zadania. Dla transformatorów o podanej mocy konieczne jest zlanie oleju do zewnętrznego zbiornika, przeprowadzenie regeneracji i ponowne zalanie transformatora. Możemy przeprowadzić regenerację oleju wszystkich transformatorów jednocześnie, ale domyślamy się, że względów ruchowych jest to niemożliwe. Planowaliśmy wykonywanie tych operacji dla dwóch/trzech transformatorów jednocześnie (dla różnych lokalizacji). Po zakończeniu pierwszego etapu, konieczna jest przerwa operacyjna 12-24 godzin na „wypalenie” komór regeneracyjnych. Operacje logistyczne związane z dostarczeniem agregatu prądotwórczego, dostarczaniem paliwa oraz związana z tym zwiększona obsługa, zwiększa koszty operacji. Dlatego zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający zgodzi się na wymianę oleju na wszystkich transformatorach na olej zregenerowany dostarczony przez naszą firmę, olej zużyty możemy zabrać do utylizacji. Wymiana oleju jest operacją prostą i stosunkowo krótkotrwałą, co pozwoli na obniżenie kosztów z zachowaniem celów i efektów zadania. Dla dostarczonego oleju zostaną dostarczone aktualne protokoły z badań laboratoryjnych.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe zmiany podczas sporządzania ofert, jako że stanowią one integralną część SIWZ.

Przedmiotowe wyjaśnienia nie powodują zmiany terminu składania ofert.

Treść pozostałych zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.