

Zadanie 6 - Oczyszczalnia ścieków w Rabinie

ZAŁĄCZNIK NR 4

Sprawozdanie z prób w skali technicznej

Rodzaj polimeru	Nadawa na wirówkę w m ³ /h	S.m nadawy w %	Odciek - zawiesina w mg/l	S.m osadu odwirowanego w %	Ilość zwirowanego osadu	Ilość zużytego polimeru w kg	Stężenie polimeru	Inne uwagi i spostrzeżenia
EKOLINE Ezc 800S	3	1,93	70	20,10	8	13	0,5	
FLOPAM EM 840 HIB	3	2,17	301	18,98	8	13	0,5	Osad klei się
Brenntamer CL 845 Brenntag	3	1,97	109	18,44	8	13	0,5	
ABS Flock 329	3	1,8	130	18,00	8	13	0,5	

26 kwietnia 2024 roku

GŁÓWNY TECHNOLOG

mgr inż. Katarzyna Liptak