



# Gmina Stare Miasto

Urząd Gminy, 62-571 Stare Miasto, ul. Główna 16b,  
tel. +48 632416216, fax. +48 632416580  
www.stare-miasto.pl e-mail: sekretariat@stare-miasto.pl

Stare Miasto, dnia 12.07.2023r.

Nr sprawy: IZP.271.1.8.2023, nr ogłoszenia: 2023/BZP 2023/BZP 00269036/01

## BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY STARE MIASTO ORAZ DOSTAWA I MONTAŻ LAMP NA TERENIE GMINY STARE MIASTO

### Wyjaśnienia do pytań Wykonawców do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający zamieszcza wyjaśnienia dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, które brzmią następująco:

#### Pytania cz. I

1. Czy zamawiający wymaga stosowania palczatek termokurczliwych na końcach kabli w słupach.  
**Odp. Nie wymagamy, a dopuszczamy stosowanie palczatek termokurczliwych na końcach kabli w słupach.**
2. Czy zamawiający zaakceptuje stosowanie linek łączących PEN ze słupem LgY 6mm.  
**Odp. Dopuszczamy stosowanie linek łączących PEN ze słupem LgY 6mm.**
3. Dla ulicy południowej dokumentacja mówi o słupach na fundamentach a istniejące słupy są wykonane metodą do wkopu. Proszę o określenie czy wykonawca ma dowolność w zastosowanym typie słupa czy należy wycenić opcję dokumentacji czy już wykonanych zadań.  
**Odp. Dla ulicy Południowej należy skalkulować słupy do wkopu z zabezpieczeniem w części podziemnej słupa lakierem asfaltowym lub elastomerem.**
4. Dla zadania Trojka są wkopane słupy EUROPOLES czy zamawiający akceptuje zastosowanie innych słupów czy muszą być słupy istniejące.  
**Odp. Można zastosować słupy okrągłe stożkowe na fundamencie innych producentów.**
5. Czy zamawiający zwolni wykonawcę z opłaty za zajęcie prasa drogowego dróg gminnych na czas prowadzenia robót związanych z budowanym oświetleniem?  
**Odp. Zamawiający nie będzie pobierał opłat za zajęcie prasa drogowego dróg gminnych na czas prowadzenia robót związanych z budowanym oświetleniem**
6. Proszę o podanie jakie modele opraw są zastosowane dla wybudowanych już oświetleń istniejących?  
**Odp. Zastosować oprawy oświetlenia zgodnie z dokumentacjami projektowymi.**
7. Dla inwestycji Janowicka są wykonane słupy do wkopu czy zamawiający zaakceptuje słupy tego samego typu wykonane na fundamentach betonowych?  
**Odp. Należy skalkulować słupy do wkopu z zabezpieczeniem w części podziemnej słupa lakierem asfaltowym lub elastomerem.**
8. Dla wierzchowego Wzgórza teren jest skomplikowany ponieważ przed posesjami właściciele zrobili kostkę lub posadzili roślinność. Czy zostało z nimi uzgodnione że zostanie to zniszczone? Czy wykonawca ma w wycenie uwzględnić odtworzenie zniszczonych rzeczy? Czy inwestor akceptuje zmiany projektowanych tras kabli w tych sytuacjach (załącznik).  
**Odp. Należy ująć rozbiórkę istniejącej nawierzchni lub wykonać przewiert, a następnie przywrócić nawierzchnie do pierwotnego stanu. Inwestor dopuszcza nieistotne zmiany przebiegu tras kabli po wcześniejszym uzgodnieniu.**

9. Prosimy o informację jak wyglądają sprawy pozwoleń na budowę oraz dzienników budowy rozpoczętych już zadań

- czy występują i mają być kontynuowane przez wykonawcę czy pracownicy gminy zajmują się tym we własnym zakresie.

**Odp. Gmina Stare Miasto posiada odpowiednie zgłoszenia rozpoczęcia robót oraz jednego pozwolenia na budowę dla Części nr 8: Budowa oświetlenia ulicznego w m. Żychlin, ul. Cisowa – kontynuacja.**

10. Prosimy o wydłużenie terminu realizacji umowy ze względu na braki materiałowe na rynku.

**Odp. Nie wydłużamy terminu realizacji prac.**

## **Pytania cz. II**

### **Pytanie 1. Ad projekt Lisiec Wielki, ul. Rubinowa**

W projekcie Budowlano-Wykonawczym nie udostępniono mapy z rozmieszczeniem opraw oraz nie wskazano klasy oświetlenia drogi zgodnie z PN-EN 13201 jaką projektowane oświetlenia ma spełniać, co uniemożliwia weryfikację poprawności doboru mocy i optyki opraw LED do danej sytuacji oświetleniowej. Wnosimy o udostępnienie mapy z rozmieszczeniem opraw oraz udostępnienie informacji o wymaganej klasie oświetlenia oraz udostępnienie wyników symulacji oświetlenia wskazujących spełnienie normy oświetleniowej PN-EN 13201 przez projektowane oprawy o mocy 80W. W przeciwnym wypadku prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie wymaga spełnienia żadnej z klas oświetlenia zgodnie z PN-EN 13201.

### **Pytanie 2. Ad projekt Stare Miasto, ul. Agrestowa**

W projekcie nie wskazano klasy oświetlenia drogi zgodnie z PN-EN 13201 jaką projektowane oświetlenia ma spełniać, co uniemożliwia weryfikację poprawności doboru mocy i optyki opraw LED do danej sytuacji oświetleniowej. Wnosimy o udostępnienie informacji o wymaganej klasie oświetlenia oraz udostępnienie wyników symulacji oświetlenia wskazujących spełnienie normy oświetleniowej PN-EN 13201 przez projektowane oprawy o mocy 80W. W przeciwnym wypadku prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie wymaga spełnienia żadnej z klas oświetlenia zgodnie z PN-EN 13201.

### **Pytanie 3. Ad projekt Stare Miasto ul. Brzaskwiniowa**

W projekcie nie wskazano klasy oświetlenia drogi zgodnie z PN-EN 13201 jaką projektowane oświetlenia ma spełniać, co uniemożliwia weryfikację poprawności doboru mocy i optyki opraw LED do danej sytuacji oświetleniowej. Wnosimy o udostępnienie informacji o wymaganej klasie oświetlenia oraz udostępnienie wyników symulacji oświetlenia wskazujących spełnienie normy oświetleniowej PN-EN 13201 przez projektowane oprawy o mocy 80W. W przeciwnym wypadku prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie wymaga spełnienia żadnej z klas oświetlenia zgodnie z PN-EN 13201.

### **Pytanie 4. Ad projekt Stare Miasto ul. Janowicka**

W projekcie nie wskazano klasy oświetlenia drogi zgodnie z PN-EN 13201 jaką projektowane oświetlenia ma spełniać, co uniemożliwia weryfikację poprawności doboru mocy i optyki opraw LED do danej sytuacji oświetleniowej. Wnosimy o udostępnienie informacji o wymaganej klasie oświetlenia oraz udostępnienie wyników symulacji oświetlenia wskazujących spełnienie normy oświetleniowej PN-EN 13201 przez projektowane oprawy o mocy 51W. W przeciwnym wypadku prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie wymaga spełnienia żadnej z klas oświetlenia zgodnie z PN-EN 13201.

### **Pytanie 5. Ad projekt Stare Miasto ul. Morelowa**

W projekcie nie wskazano klasy oświetlenia drogi zgodnie z PN-EN 13201 jaką projektowane oświetlenia ma spełniać, co uniemożliwia weryfikację poprawności doboru mocy i optyki opraw LED do danej sytuacji oświetleniowej. Wnosimy o udostępnienie informacji o wymaganej klasie oświetlenia oraz udostępnienie wyników symulacji oświetlenia wskazujących spełnienie normy oświetleniowej PN-EN 13201 przez projektowane oprawy o mocy 80W. W przeciwnym wypadku prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie wymaga spełnienia żadnej z klas oświetlenia zgodnie z PN-EN 13201.

### **Pytanie 6. Ad projekt Stare Miasto ul. Topolowa**

W projekcie nie wskazano klasy oświetlenia drogi zgodnie z PN-EN 13201 jaką projektowane oświetlenia ma spełniać, co uniemożliwia weryfikację poprawności doboru mocy i optyki opraw LED do danej sytuacji oświetleniowej. Wnosimy o udostępnienie informacji o wymaganej klasie oświetlenia oraz udostępnienie wyników symulacji oświetlenia wskazujących spełnienie normy oświetleniowej PN-EN 13201 przez projektowane oprawy o mocy 51W. W przeciwnym wypadku prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie wymaga spełnienia żadnej z klas oświetlenia zgodnie z PN-EN 13201.

**Pytanie 7. Ad projekt Stare Miasto ul. Wichrowe Wzgórze**

W projekcie nie wskazano klasy oświetlenia drogi zgodnie z PN-EN 13201 jaką projektowane oświetlenia ma spełniać, co uniemożliwia weryfikację poprawności doboru mocy i optyki opraw LED do danej sytuacji oświetleniowej. Wnosimy o udostępnienie informacji o wymaganej klasie oświetlenia oraz udostępnienie wyników symulacji oświetlenia wskazujących spełnienie normy oświetleniowej PN-EN 13201 przez projektowane oprawy o mocy 51W. W przeciwnym wypadku prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie wymaga spełnienia żadnej z klas oświetlenia zgodnie z PN-EN 13201.

**Pytanie 8. Ad projekt Żychlin, ul. Cisowa**

W załączonych plikach nie udostępniono tekstu projektu.

Wnosimy o udostępnienie dokumentacji projektowej z mapą i informacją o wymaganej klasie oświetlenia oraz udostępnienie wyników symulacji oświetlenia wskazujących spełnienie normy oświetleniowej PN-EN 13201 przez projektowane oprawy o mocy 40 o 61W. W przeciwnym wypadku prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie wymaga spełnienia żadnej z klas oświetlenia zgodnie z PN-EN 13201.

**Pytanie 10. Ad projekt budowy oświetlenia ulicznego w m. Trójka**

W projekcie nie wskazano klasy oświetlenia drogi zgodnie z PN-EN 13201 jaką projektowane oświetlenia ma spełniać, co uniemożliwia weryfikację poprawności doboru mocy i optyki opraw LED do danej sytuacji oświetleniowej. Wnosimy o udostępnienie informacji o wymaganej klasie oświetlenia oraz udostępnienie wyników symulacji oświetlenia wskazujących spełnienie normy oświetleniowej PN-EN 13201 przez projektowane oprawy o mocy 80W. W przeciwnym wypadku prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie wymaga spełnienia żadnej z klas oświetlenia zgodnie z PN-EN 13201.

**Pytanie 11. Ad projekt Stare Miasto ul. Brzozowa**

W projekcie nie wskazano klasy oświetlenia drogi zgodnie z PN-EN 13201 jaką projektowane oświetlenia ma spełniać, co uniemożliwia weryfikację poprawności doboru mocy i optyki opraw LED do danej sytuacji oświetleniowej. Wnosimy o udostępnienie informacji o wymaganej klasie oświetlenia oraz udostępnienie wyników symulacji oświetlenia wskazujących spełnienie normy oświetleniowej PN-EN 13201 przez projektowane oprawy o mocy 61W. W przeciwnym wypadku prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie wymaga spełnienia żadnej z klas oświetlenia zgodnie z PN-EN 13201.

**Pytanie 12. Ad projekt Stare Miasto ul. Lipowa**

W projekcie nie wskazano klasy oświetlenia drogi zgodnie z PN-EN 13201 jaką projektowane oświetlenia ma spełniać, co uniemożliwia weryfikację poprawności doboru mocy i optyki opraw LED do danej sytuacji oświetleniowej.

Wnosimy o udostępnienie informacji o wymaganej klasie oświetlenia oraz udostępnienie wyników symulacji oświetlenia wskazujących spełnienie normy oświetleniowej PN-EN 13201 przez projektowane oprawy o mocy 61W. W przeciwnym wypadku prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie wymaga spełnienia żadnej z klas oświetlenia zgodnie z PN-EN 13201.

**Pytanie 13.**

Czy Zamawiający wymaga we wszystkich projektach obejmujących montaż opraw oświetlenia drogowego wyposażenia opraw w kilkustopniową redukcję mocy i strumienia świetlnego do 50% poprzez dynadimmer?


**Odpowiedzi:**

**Ad. od 1. do 12.**

**Oświetlenie wybudować zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną. Zamawiający nie będzie wymagał spełnienia żadnej z klas oświetlenia z normą PN-EN 13201. Dodatkowo dla części nr 1 załączamy mapę projektową oraz dla części nr 8 załączamy fragment mapy z dokumentacji projektowej.**

**Ad. 13.**

**Zamawiający wymaga zastosowania we wszystkich projektach opraw oświetlenia drogowego wyposażonych w kilkustopniową redukcję mocy i strumienia świetlnego do 50% poprzez dynadimmer.**

  
.....**Dariusz Pauchała**.....  
podpis osoby upoważnionej

