

Nasz znak: Z.271.2.2021

Puszcza Mariańska 16.04.2021 r.

Na podstawie art. 284, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), Gmina Puszcza Mariańska w odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy, dotyczące ogłoszonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Wymiana zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Puszczy Mariańskiej” wyjaśnia:

### **Pytanie nr 1**

Proszę o jednoznaczne sprecyzowanie jaki współczynnik przenikania ciepła mają osiągać nowoprojektowane okna? Według opisu parametrów technicznych zawartych w Rozdziale IV Specyfikacji Warunków Zamówienia („SWZ”) współczynnik przenikania ciepła dla całego okna nie może przekroczyć  $U=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ . W przedmiarze robót pojawia się natomiast informacja o współczynniku całego okna  $U_{\text{max}}=0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ . Proszę o decyzję, który parametr traktować jako wiążący?

### **Odpowiedź nr 1**

Zamawiający wymaga aby współczynnik przenikania ciepła całego okna wynosił  $U_{\text{max}} = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ . Zamawiający umieści stosowną modyfikację treści SWZ w zakresie zmiany pozycji nr 4-12 przedmiaru robót stanowiącego załącznik nr 9 do SWZ.

### **Pytanie nr 2**

Z jakiego gatunku drewna mają zostać wykonane nowe okna i drzwi: sosny łączonej, sosny litej, meranti, czy dębu?

### **Odpowiedź nr 2**

Zamawiający nie stawia wymogów co do gatunku drewna, pozostawiając wybór wykonawcy z tym, że priorytetem jest zachowanie współczynnika - wskaźnik przenikania ciepła zgodnego ze specyfikacją zamówienia.

WÓJT GMINY  
Michał Staniak