



Schemat rozdzielnicy RGosp.



NR OBWODU	RG/RGosp.	KN		0/1	0/2	G/1	G/2	G/3
NAZWA OBWODU	Zasilanie	Kontrola napięcia	Zabezpieczenie różnicowoprądowe	Oświetlenie	Oświetlenie zewn.-elewacyjne	Gniazda 230V	Gniazda 230V	Gniazda 400V
Typ kabla/przewodu przekrój	YKY 5x6mm <sup>2</sup>			YD'p 3x1,5mm <sup>2</sup>	YD'p 3x1,5mm <sup>2</sup>	YD'p 3x2,5mm <sup>2</sup>	YD'p 3x2,5mm <sup>2</sup>	YDY 5x2,5mm <sup>2</sup>
MOC [kW]	10,1 kW 4,1 kW			500W	150W	1800W	1200W	6500W

UWAGA:

Schemat rozdzielnicz skoordynować na etapie wykonawstwa z DTR oraz wytycznymi dostawcy urządzeń  
Obudowa rozdzielnicz z 25% zapasem/rezerwą

SCHEMAT ROZDZIELNICY RGosp.		skala:
BRANZA	ELEKTRYCZNA	data: 17-08-2022
OBIEKT	PRZEBUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO LEŚNICTWA DARZLUBIE	
ADRES BUDOWY	działka nr 152/7 obręb: Darzlubie 221107_2.003	
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Mirosław Bukowski uprawnienia bez ograniczeń specjalność: elektryczna nr ewid.: 46/Gd/2002	podpis
 DEBEX ZAKŁAD USŁUG DOKUMENTACYJNYCH BUDOWNICTWA		E3