

ZWK / WTK / 21 / 2022

WARUNKI TECHNICZNE PODŁĄCZENIA DO KANALIZACJI SANITARNEJ

Gmina Czudec
ul. Starowiejska 6
38-120 Czudec

Zakład Wodno-Kanalizacyjny w Czudcu informuje, że projektowany odcinek sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami do budynków na działkach nr ewid. 210, 211/2 oraz 212/2 w miejscowości Zaborów, należy włączyć do istniejącego kolektora gminnej sieci kanalizacyjnej Ø160 PVC poprzez studzienkę zlokalizowaną na działce nr ewid. 213. Rzędne studzienki:

Rzędna terenu	- 226,52 m n.p.m.
Rzędna dna studzienki	- 224,88 m n.p.m.

Sieć kanalizacyjną należy projektować według następujących zasad:

1. Kolektor główny oraz przyłącza należy wykonać z rur PVC średnicy Ø 160, z zachowaniem wymaganych spadków, w sposób zapewniający szczelność rurociągu. Zastosować rury lite.
2. Obowiązkowo należy wykonać podsypkę i obsypkę piaskową.
3. Załamania trasy oraz miejsca rozgałęzień należy wykonywać poprzez studzienki rewizyjne PE lub PP min. Ø 600 mm z włazem kanalizacyjnym i stopniami żłazowymi. Pozostałe studzienki z PVC o rurze trzonowej min. Ø 400 mm (gładka) ze stożkiem betonowym lub zamknięciem teleskopowym (w przypadku posadowienia studzienki w drodze). Studzienki na odcinku prostym sieci należy projektować w odległościach nie większych niż 50m, mierzone między osiami symetrii rur trzonowych. Studzienki zabezpieczyć przed działaniem i przesiąkaniem do wewnątrz wód gruntowych, deszczowych i roztopowych.
4. Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez ich właściciela /eksploatatora/ i pod jego nadzorem. Rury kanalizacyjne pod drogami należy poprowadzić w rurach osłonowych.
5. Zabrania się odprowadzenia do kanalizacji sanitarnej wód gruntowych, opadowych, części stałych, kwasów, zasad, ścieków żrących, itp.
6. Szczegóły rozwiązań technicznych powinny być zgodne z aktualnymi normami oraz przepisami prawa budowlanego.
7. Projekt należy przedłożyć do zaopiniowania w Zakładzie Wodno-Kanalizacyjnym w Czudcu.
8. O zamiarze rozpoczęcia robót ziemnych należy poinformować Zakład Wodno-Kanalizacyjny w Czudcu minimum 7 dni przed rozpoczęciem robót.
9. Roboty mogą być wykonane tylko pod nadzorem technicznym.
10. **Wykonanie robót przed zasypaniem wykopu należy zgłosić do odbioru w Zakładzie Wodno-Kanalizacyjnym w Czudcu. Niezastosowanie się do niniejszego punktu skutkować będzie ponownym odkopaniem sieci i przyłączy.**
11. Po wykonaniu przyłączy właściciele budynków mają obowiązek zawrzeć umowę, która określi odpowiedzialność za przyłącze oraz sposób rozliczeń za świadczone usługi. Do zawarcia umowy niezbędny jest dokument stwierdzający tytuł prawny do przyłączanej nieruchomości.
12. W terminie 30 dni od daty odbioru sieci i przyłączy należy wykonać inwentaryzację powykonawczą i dostarczyć jeden egzemplarz, w skali 1:1000, do Zakładu Wodno-Kanalizacyjnego w Czudcu.
13. **W przypadku, gdy połączenie z istniejącą siecią kanalizacyjną ma nastąpić na działce innego właściciela niż inwestor, należy uzyskać pisemną zgodę tego właściciela przed rozpoczęciem robót.**

KIEROWNIK

mgr inż. Mariusz Noga

dysponent sieci

WÓJT GMINY

Andrzej Ślipiński

inwestor