Gmina: 021805_2
Udanin
Obręb: 0012 - Piekary
Dz. nr: 329/4

MARCIN MŁOTEK
Usługi Geodezyjne
Wycena Nieruchomości
55-300 Środa Śląska Pl. Wolności 12/1
REG. 930586109 NIP 9131000725
tel. 607 500 427

GKK.6640.68.2021

przez:
mgr inż. Paweł Skrzypek
Geodeta uprawniony
nr upr. 23158

Otwarty szczelny zbiornik bezodpływowy
korona zbiornika - A=971,1m2
dno zbiornika - A=96,9m2
nachylenie skarp 1:1,5
poziom grobli zbiornika - 177,60 m. n.p.n.
poziom dna - 174,60 m. n.p.n.
przestrzeń martwa 174,60 - 174,80 V = ok 21,0 m3
przestrzeń czynna 174,80 - 176,10 V= ok 208,0m3
przestrzeń awaryjna 176,10 - 177,60 V = ok 438m3

separator węglowodorów
zintegrowany z osadnikiem z
by-passem
Qnom=8,0l/s
Qmax=60,0l/s (przez by-pass)

Przyłącze kanalizacji sanitarnej
wg odrębnego opracowania i
postępowania administracyjnego

Przyłącze wodociągowe
wg odrębnego opracowania i
postępowania administracyjnego

Zasuwa kołnierzowa DN65 nr kat. 4000 E2 (Hawle)
Skrzynka uliczna szywna nr kat.1750 (Hawle)
Obudowa teleskopowa nr kat. 9500 E2 średnica
50-100 RD 1,3-1,8 (Hawle)

włączenie w istniejący wodociąg za
pomocą uniwersalnej opaski do
nawiercania z odejściem kołnierzowym
DN150/63 np. nr kat. 3510 prod. Hawle

II KDD/5.1
II MN/12
II KDZ/1
II MW/2

Ps
Pc III
Ps III
SZKIC ORIENTACYJNY 1:2000

Oznaczonym linią przerywaną może służyć do opracowania projektów technicznych uzgodnionych przez ZUDP.
ustała wykonana bez ustalenia obciążeń służebnościami gruntowymi.
porządzona jako hybryda obecnych i wcześniej obowiązujących przepisów prawa, instrukcji i wytycznych technicznych.
części rastrowej mapy w układzie Kronsztadt 60.
a linia zabudowy - UCHWAŁA NR IV.13.2015 RADY GMINY UDANIN z dnia 13 lutego 2015

Potwierdza się, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny	STAROSTA ŚREDZKI
Wykonawca prac geodezyjnych	MARCIN MŁOTEK Usługi Geodezyjne Wycena Nieruchomości 55-300 Środa Śląska Pl. Wolności 12/1 tel. 607660427 Reg. 930586109 NIP 913-100-27-26
Imię i nazwisko oraz numer uprawnień zawodowych kierownika prac	mgr inż. Paweł Skrzypek Geodeta uprawniony nr upr. 23158
Identyfikator zgłoszenia pracy geodezyjnej	GKK.6640.68.2021
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji	Protokół weryfikacji Nr GKK.6640.68.2021_43146 z dnia 08.02.2021

LEGENDA:
- zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej
- przyłącze wodociągowe (odrębne opracowanie)
- zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
- przyłącze kanalizacji sanitarnej (odrębne opracowanie)

Uwaga:
Wymaga się stosowania przez wykonawców materiałów, urządzeń i wyrobów dopuszczonych do stosowania i spełniających wymogi wynikające z obowiązujących norm i przepisów (w tym również Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004). Dopuszcza się stosowania innych niż przyjęte w dokumentacji systemów i urządzeń i materiałów pod warunkiem zamiany ich na równoważne lub lepsze.

STANISŁAWSKI
Jerzy Stanisławski
Siedziba: ul. Polna 28, 63-760 Zduny, tel.:0.62.72.15.694, fax.:0.62.72.15.795
pracownia: ul. Ciepła 15a/27, 50-524 Wrocław, tel./fax.: 0.71.78.28.794
NIP: 621-000-19-77, REGON: 250522319

projekt:	**Budowa Centrum Usług Społeczno- Zdrowotnych w Piekarach wraz z niezbędną infrastrukturą**						
adres:	dz. nr 329/4, obręb ewidencyjny 0012 Piekary, jednostka ewidencyjna 021805_2 Udanin, gmina Udanin, powiat średzki, województwo dolnośląskie						
projektant: instalacje sanitarne:	mgr inż. Maciej Cyba, nr upr. UAN 7342-3/94					podpis:	
asystent: instalacje sanitarne:	inż. Sławomir Grzegrzółka					podpis:	
sprawdzający: instalacje sanitarne:	dr inz. Bartosz Cyba, nr upr. WKP/0345/POOS/12					podpis:	
temat rysunku:	PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU						
branża: sanitarna	data: lipiec 2021	stadium: PT	rewizja: -	skala: 1:500	nr rys.: 1		