

# „BUDINPROJEKT”

JAN JARECKI

96-100 SKIERNIEWICE ul. FELIKSÓW 38A  
TEL. KOM. 606-912-127

REGON 750257853 NIP 836-000-68-65

NAZWA PROJEKTU: PROJEKT BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ NA DZIAŁCE NR EW. 256 i 257/5 W MIEJSCOWOŚCI RADZIWIŁŁÓW SIĘGACZ UL. DWORCOWEJ, GMINA PUSZCZA MARIAŃSKA

Jednostka ewidencyjna: 143803\_2 Puszcza Mariańska

Obręb ewidencyjny: 0028 RADZIWIŁŁÓW, działka nr ew. 256 i 257/5

KATEGORIA OBIEKTU: XXVI - sieci

INWESTOR: GMINA PUSZCZA MARIAŃSKA,  
UL. ST. PAPCZYŃSKIEGO 1,  
96-330 PUSZCZA MARIAŃSKA

JAN STANISŁAW JARECKI  
specj. instalacje i urządzenia sanitarne  
uprawn. bud. nr 43/80-89/88/Sk-ce  
96-100 Skierniewice, ul. Feliksów 38a  
tel. 606-912-127

PROJEKTANT: JAN JARECKI,  
upr. bud. 89/88 Sk, ce w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej

SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. KRZYSZTOF BRONIAREK  
upr. bud. 22/98 Sk-ce w specjalności instalacyjnej

CZERWIEC 2020

mgr inż. Krzysztof Broniarek  
Uprawnienia budowlane do projektowania  
i nadzoru nad robotami budowlanymi bez ograniczeń  
W szczególności do projektowania i nadzoru nad robotami  
urządzeń wodociągów, kanalizacji, ciepłoty, wentylacji i gazowych

**STAROSTWO POWIATOWE**  
w ŻYRARDOWIE  
ul. Litmanowskiego 45, kod 96-300  
tel. 46 855-35-99, fax 46 855-20-21

Załącznik Nr ..... 1/1 .....  
do decyzji, postanowienia, pisma  
zaświadczenia, zgłoszenia, informacji  
Nr RB. 0440.2.148.2020  
z dnia: 08.01.2021

## **SPIS TREŚCI**

1. Strona tytułowa.....	1
2. Spis treści.....	2
3. Uzgodnienie projektu z PGW Wody Polskie.....	3
4. Decyzja zezwalająca na umieszczenie w pasie drogowym.....	4-5
5. Pismo zezwalające na umieszczenie w pasie drogowym.....	6
6. Protokół z narady koordynacyjnej.....	7-8
7. Uprawnienia projektantów i zaświadczenia o członkostwie w OIIB.....	9-14
8. Oświadczenie projektantów.....	15
9. Opis projektu zagospodarowania terenu dla sieci wodociągowej.....	16
10. Opis projektu zagospodarowania terenu dla sieci kanalizacyjnej.....	17
11. Opis techniczny sieci wodociągowej.....	18-23
12. Opis techniczny sieci kanalizacyjnej.....	24-28
13. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu.....	29
14. Geotechniczne warunki posadowienia.....	30
15. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia.....	31
16. Informacja B. I. O. Z.....	32-36
17. Projekt zagospodarowania terenu.....	37
18. Część rysunkowa – przekroje i rysunki urządzeń.....	38-46

Łowicz, dnia 16 września 2020 r.

WA.ZZI.5.521.551m.2020

**Gmina Puszcza Mariańska**  
**ul. St. Papczyńskiego 1**  
**96-330 Puszcza Mariańska**

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Łowiczu w odpowiedzi na wniosek z dnia 10 września 2020 r. w sprawie udzielenia informacji o występowaniu urządzeń melioracji wodnych informuje, że według ewidencji urządzeń melioracji wodnych prowadzonej na podstawie art. 196 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.) na trasie **projektowanej budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w sięgaczu ul. Dworcowej w m. Radziwiłłów na działkach o nr ew. 256 i 257/5, gmina Puszcza Mariańska** urządzenia melioracji wodnych nie występują.

W przypadku stwierdzenia na przedmiotowym obszarze urządzeń melioracji wodnych nie występujących w ewidencji urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów, kolidujących z realizowaną inwestycją, inwestor zobowiązany jest we własnym zakresie do rozwiązania kolizji w sposób zapewniający prawidłowy odpływ wód, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

Urządzenia melioracyjne są objęte ochroną zgodnie z art. 192 ust 1 pkt 1, w związku z art. 17 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy Prawo wodne. Inwestor w stosunku do osób trzecich ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe w wyniku uszkodzenia urządzeń melioracyjnych. W przypadku konieczności przebudowy urządzeń melioracji wodnych wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego zgodnie z art. 389 pkt 6 w nawiązaniu do art. 17 pkt 4 ww. ustawy.

Sprawę opiniuje: Jolanta Dziąg

  
Z CA DYREKTORA

Tomasz Juręczyk

Otrzymują:

1. Wnioskodawca
2. ZZI a/a (x2)

Puszcza Mariańska, dnia 18.09.2020r.

Nasz znak: D.7230.1.50.2020

## DECYZJA

Na podstawie art. 39, ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U.2020.470 t.j. z późn. zm.) oraz § 140 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 poz. 124 tj. z późn. zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256 t. j. z późn. zm.) po rozpoznaniu wniosku z dnia 08.09.2020 r. w sprawie wydania zezwolenia na zlokalizowanie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

### Wójt Gminy Puszcza Mariańska z e z w a ł a

Wnioskodawcy - Gminie Puszcza Mariańska, ul. St. Papczyńskiego 1, 96-330 Puszcza Mariańska, na zlokalizowanie w pasie drogowym drogi gminnej nr **470244W** - dz. nr ew. **256** obręb **0028 Radziwiłłów** ( ul. Dworcowa) , sieci wodociągowej, zgodnie z przedłożonym wraz z wnioskiem projektem, stanowiącym załącznik do niniejszej decyzji.

Zezwolenie wydaje się na czas nieokreślony z zastrzeżeniem, że w przypadku niewybudowania ww. sieci w ciągu trzech lat niniejsza decyzja wygasa.

#### Ponadto:

1. Zobowiązuję wnioskodawcę do:
  - a) zainwentaryzowania geodezyjnego wykonanego odcinka sieci wodociągowej w granicach pasa drogowego,
  - b) ułożenia sieci, w granicach pasa drogowego, w rurze ochronnej, metodą przecisku.
2. Informuję, że warunki odtworzenia naruszonych elementów pasa drogowego zostaną określone w zezwoleniu na zajęcie pasa drogowego.

## UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy z 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U.2020.470 t.j. z późn. zm.) w szczególnie uzasadnionych przypadkach lokalizowanie w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego może nastąpić wyłącznie za zezwoleniem właściwego zarządcy drogi.

Wnioskiem z dnia 08.09.2020r. Wnioskodawca - Gmina Puszcza Mariańska, ul. St. Papczyńskiego 1, 96-330 Puszcza Mariańska, wystąpiła o wydanie zezwolenia na zlokalizowanie w pasie drogowym drogi gminnej nr 470244W - dz. nr ew. 256 obręb 0028 **Radziwiłłów**, sieci wodociągowej zgodnie z przedłożonym wraz z wnioskiem projektem stanowiącym załącznik do złożonego w ww. sprawie wniosku. Po rozpatrzeniu wniosku postanawiam **zezwoić** na lokalizację urządzeń na wyżej przedstawionych warunkach.

**Zgoda na lokalizację urządzeń nie jest równoznaczna z zezwoleniem na wykonywanie robót w pasie drogowym.**

### POUCZENIE

Przed rozpoczęciem robót budowlanych inwestor jest zobowiązany do:


- 1) uzyskania pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia budowy, albo wykonania robót budowlanych;
- 2) uzgodnienia z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu budowlanego obiektu lub urządzenia;
- 3) uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub urządzenia.

Zezwolenie wydaje się na czas nieokreślony z zastrzeżeniem, że w przypadku niewybudowania ww. sieci w ciągu trzech lat niniejsza decyzja wygasa.

Na niniejszą decyzję przysługuje stronie, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie ul. Kielecka 44, za pośrednictwem Wójta Gminy Puszcza Mariańska.

W terminie do wniesienia odwołania strona może zrzec się wobec organu, który decyzję wydał prawa do odwołania. Wskutek zrzeczenia się prawa do odwołania niniejsza decyzja stanie się ostateczna i prawomocna.

Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.



WÓJT GMINY  
Mieczysław Staniak


#### Decyzję otrzymują:

- 1) Gmina Puszcza Mariańska, ul. St. Papczyńskiego 1, 96-330 Puszcza Mariańska
- 2) a/a

Zwolniono z opłaty skarbowej na podstawie cz III ust 44 pkt 9 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1000 )

Samodzielne stanowisko ds. dróg

Sylwia Woszczyk



WÓJT GMINY  
PUSZCZA MARIĄŃSKA  
powiat żyrdowski  
woj. mazowieckie

Puszcza Mariańska, dnia 18.09.2020r.

**Gmina Puszcza Mariańska**  
**Ul. St. Papczyńskiego 1**  
**96-330 Puszcza Mariańska**

Znak sprawy: D.6853.1.68.2020

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2020.470 t.j. z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 08.09.2020 r, złożonego przez Gminę Puszcza Mariańska, ul. St. Papczyńskiego 1, 96-330 Puszcza Mariańska,

### **Wójt Gminy Puszcza Mariańska**

#### **wyraża zgodę**

na lokalizację sieci wodno-kanalizacyjnej, w pasie drogowym drogi wewnętrznej, będącej w zarządzie Gminy Puszcza Mariańska, oznaczonej numerem ewidencyjnym **257/5** obręb **0028 Radziwiłłów** zgodnie z lokalizacją przedstawioną na mapie do celów projektowych, będącym załącznikiem do niniejszej zgody, oraz jako zarządca drogi zobowiązuje wnioskodawcę do:

- a) zainwentaryzowania geodezyjnego wykonanej sieci wodno-kanalizacyjnej w granicach pasa drogowego,
- a) ułożenia sieci wodno-kanalizacyjnej, w granicach pasa drogowego, w rurze ochronnej, metodą przecisku.
- b) uzgodnienia z zarządcą drogi, projektu budowlanego obiektu lub urządzenia;

**Zgoda na lokalizację urządzenia nie jest równoznaczna z zezwoleniem na wykonywanie robót w pasie drogowym.**

Zgoda zostaje wydana na czas nieokreślony z zastrzeżeniem, że w przypadku niewybudowania ww. sieci w ciągu trzech lat niniejsza zgoda wygasa.

WÓJT GMINY  
  
Michał Kaniak





Starosta Powiatu Żyrardowskiego  
ul. Limanowskiego 45  
96-300 Żyrardów

STAROSTWO POWIATOWE  
w ŻYRARDOWIE  
ul. Limanowskiego 45, kod 96-380  
tel. 46 855-35-99, fax 46 855-20-21  
Żyrardów, 29 czerwca 2020 r.

**PROTOKÓŁ Z NARADY KOORDYNACYJNEJ NR GG.6630.193.2020**  
w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej  
za pomocą środków komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Żyrardowie

Przedmiot narady koordynacyjnej

sieci uzbrojenia terenu, niebędące przyłączami **wodociągowa  
kanalizacyjna**

Lokalizacja obiektu	<b>Gmina Puszcza Mariańska, obręb Radziwiłłów, sięgacz ul. Dworcowa dz. 257/5, 256</b>
Wnioskodawca	<b>Michał Staniak</b> reprezentujący(a) podmiot <b>Gmina Puszcza Mariańska, NIP: 8361514865</b> ul. Stanisława Papczyńskiego 1, 96-330 Puszcza Mariańska
Inwestor	<b>Gmina Puszcza Mariańska</b>
Projektant	<b>Jan Jarecki</b> numer uprawnień: <b>89/88</b>
Członkowie zespołu projektowego	<b>Krzysztof Broniarek</b>
Data wpływu wniosku	<b>3 czerwca 2020 r.</b>
Data zakończenia narady	<b>29 czerwca 2020 r.</b>
Przewodniczący narady koordynacyjnej	<b>Franciszek Stawicki</b> Dyrektor Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

**Lista uczestników narady koordynacyjnej**

	Oznaczenie podmiotu:	Imię i nazwisko przedstawiciela
1	<b>PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna Rejon Energetyczny Żyrardów</b>	<b>Bożena Frączkiewicz-Borkowska</b>
	Stanowisko/uwagi: <b>Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:</b> 1. Pod istniejącymi liniami energetycznymi i w ich pobliżu prace prowadzić ręcznie i w porozumieniu z RE Żyrardów. 2. Przed rozpoczęciem prac wykonawca zgłosi się do RE Żyrardów w celu szczegółowego ustalenia miejsc skrzyżowań i zbliżeń projektowanych urządzeń i obiektów z istniejącymi kablami energetycznymi, sposobu prowadzenia prac w tych miejscach oraz sposobu zabezpieczenia kabli energetycznych w czasie prowadzenia prac i po ich zakończeniu. 3. W miejscach skrzyżowań i zbliżeń projektowanych urządzeń i obiektów z istniejącymi kablami elektroenergetycznymi prace prowadzić ręcznie pod nadzorem RE Żyrardów. Na kable energetyczne w miejscach skrzyżowań nałożyć rury ochronne AROTA. 4. Zachować normatywne odległości od istniejących urządzeń energetycznych.	Udział w naradzie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej
2	<b>Wójt Gminy Puszcza Mariańska</b>	<b>Wiesław Frydman</b>
	Stanowisko/uwagi: <b>Projekt zaakceptowany</b>	Udział w naradzie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej

W naradzie uczestniczył(a) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej przedstawiciel(ka) wnioskodawcy **Michał Staniak**.

**JAN STANISŁAW JARECKI**  
upr. instalacje i urządzenia sanitarne  
upr. bud. nr 43/80, 89/88/Sk-ce  
96-100 Skierniewice, ul. Feliksów 38a  
tel. 606-912-127

Za zgodność z oryginałem

**Uwagi Przewodniczącego narady koordynacyjnej:**

W przypadku dużego odstępu czasu pomiędzy wykonaniem mapy d/c projektowych a rozpoczęciem realizacji inwestycji należy potwierdzić aktualność przedstawionych na mapie urządzeń podziemnych w jednostkach zarządzających tymi urządzeniami, a w zakresie urządzeń projektowanych w Starostwie Powiatowym w Żyrardowie.

Prace związane z budową projektowanych urządzeń i obiektów należy prowadzić we wzajemnej koordynacji z zachowaniem normatywnych odległości pomiędzy tymi urządzeniami i obiektami.



Zeskanuj kod QR,  
aby zlokalizować  
wniosek na mapie

**Z up. Starosty  
Franciszek Stawicki  
Dyrektor Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami**


Dokument elektroniczny wygenerowany automatycznie dnia 29 czerwca 2020 roku z systemu informatycznego iGeoMap/ePODGiK, nie wymaga podpisu organu lub upoważnionego pracownika ani pieczętki urzędowej.

Weryfikacji dokumentu można dokonać na stronie <https://weryfikacjaprotokoluzud.epodgik.pl>.

7<sup>a</sup> zgodność z oryginałem

*JAN STANISŁAW JARECKI*  
specj. instalacje i urządzenia sanitarne  
uprawn. bud. nr 43/80 / 89/88/Sk-ce  
96-100 Skierniewice, ul. Feliksów 38a  
tel. 606-912 127





P O L S K A  
I Z B A  
I N Ż Y N I E R Ó W  
B U D O W N I C T W A

### Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ŁOD-JN1-QQH-H6L \*

Pan Jan Stanisław JARECKI o numerze ewidencyjnym ŁOD/IS/1086/02  
adres zamieszkania ul. Feliksów 38A, 96-100 Skierniewice  
jest członkiem Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane  
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.  
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym  
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-11-28 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczący Rady Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci  
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są  
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

\* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na  
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa [www.piib.org.pl](http://www.piib.org.pl) lub kontaktując się z biurem Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów  
Budownictwa.

*Za zgodność z oryginałem*  
JAN STANISŁAW JARECKI  
specj. instalacje i urządzenia sanitarne  
uprawn. bud. nr 427/80 i 89/88/Sk-cc  
96-100 Skierniewice, ul. Feliksów 38a  
tel. 606-812-127

URZĄD WOLNODZKI  
W SKIERNIEWICACH

Wzrost: .....  
Ciężar: .....  
Ciepłota: .....  
Ciężar: 89/88 Sk, ce  
Nr .....

STAROSTWO POWIATOWE

w ŻYRARDOWIE

ul. Limanowskiego 45, kod 96-300

tel. 46 855-35-99, fax 46 855-20-21

Skierniewice

dnia 1988.10.27 19..... r.

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 5 ust.2, § 7, § 2 ust.2 p.2 i § ust.1 pkt. 4 lit. a

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza się, że

Obywatel(ka) JAN STANISŁAW JARECKI

(imię i nazwisko)

Technik budowlany - instalacje i urządzenia sanitarne

(tytuł naukowy - zawodowy)

urodzony(a) dnia 10 listopada 1949 r. w Białymostku

posiada przygotowanie zawodowe upoważniające do wykonywania samodzielnych funkcji Projektanta

oraz kierownika budowy i robót

(rodzaj funkcji)

w specjalności Instalacyjno - inżynierskiej

(rodzaj specjalności techniczno-budowlanej)

w zakresie Sieci sanitarne

(Specjalizacja zawodowa)

WA Kr 101/88 MA-BUA/14 9000 szt. usp j. z 18-86

Za zgodność z oryginałem

JAN STANISŁAW JARECKI  
specj. instalacje i urządzenia sanitarne  
uprawn. bud. nr 43/80 i 89/88/Sk-ce  
96-100 Skierniewice, ul. Feliksów 38a  
tel. 606 812-127

JAN STANISŁAW JARECKI

Obywatel(ka) ..... jest upoważniony(a) do:

(imię i nazwisko)

- 1/ sporządzania projektów sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i ciepłych uzbrojenia terenu- o powszechnie znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych i schematach technicznych,
- 2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementów sieci oraz oceny i badania stanu technicznego w zakresie sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i ciepłych uzbrojenia terenu o powszechnie znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych.

Otrzymują:

Ob. Jan Stanisław Jarecki  
zam. Skierniewice  
ul. Świerkowa Nr 10

MB

mgr inż. arch. Michał Uszanski




(podpis i pieczęć)

Za zgodność z oryginałem

JAN STANISŁAW JARECKI  
specj. instalacje i urządzenia sanitarne  
uprawn. bud. nr 43/80 i 89/88/Sk-ce  
96-100 Skierniewice, ul. Peliksów 38a  
tel. 606-912-127





P O L S K A  
I Z B A  
I N Ż Y N I E R Ó W  
B U D O W N I C T W A

### Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ŁOD-LYQ-2XB-3JM \*

Pan Krzysztof BRONIAREK o numerze ewidencyjnym ŁOD/IS/1705/02  
adres zamieszkania ul. Budowlana 1 m. 40, 96-100 Skierniewice  
jest członkiem Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane  
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.  
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym  
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-03 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczący Rady Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci  
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są  
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*Za zgodność z oryginałem*

\* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na  
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa [www.piib.org.pl](http://www.piib.org.pl) lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów  
Budownictwa.

**JAN STANISŁAW JARECKI**  
specj. instalacje i urządzenia sanitarne  
uprawn. bud. nr 43/BQ I 89/88/Sk-ee  
96-100 Skierniewice, ul. Feliksa 33a  
tel. 606-912-127

Znak sprawy: GP.III.7342/77/98.

**D E C Y Z J A** Nr 22/98 Sk-ce.

Na podstawie art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.z 1980r.Nr 9, poz.26 z późn. zm.), art. 13 ust.1 pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 i art. 14 ust.3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.z 1995r. Nr 8, poz. 38)

**n a d a j ę**

**Panu Krzysztofowi Broniarkowi**

magistrowi inżynierowi

urodzonemu dnia 5 maja 1970r. w Skierniewicach

**UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA  
ORAZ DO KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANymi BEZ OGRANICZEŃ  
W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI  
I URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH, KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH,  
WENTYLACYJNYCH I GAZOWYCH,**

które stanowią podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, obejmujących:

1. projektowanie, sprawdzanie projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego, w powyższym zakresie specjalności instalacyjnej;
2. kierowanie budową lub robotami budowlanymi w zakresie j.w.;
3. kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzorowanie i kontrola techniczna wytwarzania tych elementów, w zakresie związanym ze specjalnością niniejszych uprawnień budowlanych;
4. wykonywanie nadzoru inwestorskiego w zakresie jak wyżej;
5. sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych w wyżej wymienionym zakresie specjalności instalacyjnej;
6. wykonywanie państwowego nadzoru budowlanego

URZĄD WOJEWÓDZKI  
W ŁODZI  
Oddział Zamiejscowy  
w Skierniewicach

Za zgodność z oryginałem  
dnio 16.06.98

p.o. Kierownika Oddziału  
Włodzisław Błaszczyński

JAN STANISŁAW JAREŃKI  
specj. instalacje i urządzenia sanitarne  
uprąwn. bud. nr 43/80 i 89/88/Sk-ce  
96-100 Skierniewice, ul. Feliksów 38a  
tel. 606-912-127



Niniejsze uprawnienia budowlane nie obejmują wcześniej określonej działalności zawodowej w zakresie wyszczególnionym w § 2 wymienionego na wstępie niniejszej decyzji rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, t.j.:

- instalacji i urządzeń technicznych służących do utrzymania ruchu i transportu kolejowego,
- stałych i tymczasowych budynków służących do celów technicznych w komunikacji kolejowej, z wyłączeniem budynków przeznaczonych w całości lub w części do użytku publicznego,
- urządzeń transportowych linowych i linowo-terenowych, służących do publicznego przewozu osób w celach turystyczno-sportowych.

**U z a s a d n i e n i e :**

Na podstawie przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego, które wykazało, że mgr inż. Krzysztof Broniarek spełnił wymogi do uzyskania zawnioskowanych uprawnień budowlanych, tj.:

1. posiada wyższe odpowiednie wykształcenie do specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych (odbyte studia na kierunku Inżynieria środowiska, w zakresie urządzeń sanitarnych),
2. odbył wymaganą dwuletnią praktykę zawodową przy sporządzaniu projektów,
3. odbył wymaganą dwuletnią praktykę zawodową na budowie;
4. w dniu 6 października 1998r. złożył egzamin na przedmiotowe uprawnienia budowlane zgodnie z zasadami „Szczegółowego programu egzaminu na uprawnienia budowlane”,

decyzją Wojewody Skierniewickiego orzeczono jak na wstępie.

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego za pośrednictwem Wojewody Skierniewickiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania

**URZĄD WOJEWÓDZKI**

**W Ł O D Z I**

Oddział Zamiejscowy  
w Skierniewicach

**Z up. W O J E W O D Y**

*Dorota Napieraj-Falzy*  
Dyrektor Wydziału Gospodarki  
Przestrzennej i Nadzoru Budowlanego  
Architekt Wojewódzki

Stwierdzam zgodność  
z oryginałem

**JAN STANISŁAW BARECKI**  
specj. instalacje i urządzenia sanitarne.  
uprawn. bud. nr 43/80 i B/88/Sk-ce  
96-100 Skierniewice, ul. Jędrzysów 38a  
tel. 606-912-12

Otrzymują:

1. Pan mgr inż. Krzysztof Broniarek  
zam. 96-100 Skierniewice, ul. Budowlana 1 m. 40.

2. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3. a/a

p.o. Kierownika Oddziału

*Włodzisław Błaszczyszki*  
Włodzisław Błaszczyszki

## OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW

Ja niżej podpisany

JARECKI JAN ,

Oświadczam że projekt budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Radziwiłłowie sięgacz ul. Dworcowej Gmina Puszcza Mariańska został opracowany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej na podstawie art.20. ust. 4 Ustawy z dnia 07.07. 1994r.

Prawo Budowlane – tekst jednolity

Dz. U. z 2019r .poz.1186.

*JAN STANISŁAW JARECKI*  
specj. instalacje Urządzenia sanitarne  
uprawn. bud. nr 43/30 i 89/88/Sk-ce  
96-100 Skierniewice, ul. Feliksów 38a  
tel. 606 912 127

## OŚWIADCZENIE SPRAWDZĄCEGO

Ja niżej podpisany

MGR. INŻ. KRZYSZTOF BRONIAREK.

Oświadczam że projekt budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Radziwiłłowie sięgacz ul. Dworcowej Gmina Puszcza Mariańska został opracowany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej na podstawie art. 20 .ust. 4.Ustawy z dnia 07.07. 1994r. Prawo

Budowlane- tekst jednolity

Dz. U. z 2019r. poz. 1186.

*mgr inż. Krzysztof Broniarek*  
Uprawnienie budowlane nr 25/10 Sk-ce do projektowania  
organizacji i wykonania robót budowlanych oraz urządzeń  
w zakresie sieci wodociągowej, sieci, instalacji i  
urządzeń wodociągowej i kanalizacyjnych, ciepłowniczych,  
wentylacji, chłodziarki i gazowych

## PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Dla sieci wodociągowej w Radziwiłłowie sięgacz ul. Dworcowej.

Sieć wodociągowa została zaprojektowana w pasie drogowym .

**PRZEDMIOT INWESTYCJI:** Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Radziwiłłów zaprojektowano;

-wodociąg z rur PVC DZ 110mm o długości 295,00m dz.90mm 2m z włączeniem do istniejącej sieci dz. 160mm, z zasuwą dn. 100mm i hydrantami p. poz. nadziemnymi dn. 80mm st. 2.

Łączna długość 297,00m.

**ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA:**

Obecnie na terenie projektowanym brak sieci wodociągowej .

**PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA;**

W miejscowości na w/w działkach zaprojektowano sieć

wodociągową dz. 110mm .

Włączenia należy dokonać w projektowaną sieć wodociągową dz. 160mm w/w miejscowości.

**INNE UWAGI ;**

Przed przystąpieniem do robót należy uzyskać zgodę Urzędu Gminy w Puszczy Mariańskiej.

JAN STANISŁAW JARECKI  
specj. instalacje i urządzenia sanitarne  
uprawn. bud. nr 43/80 i 89/88/Sk-ce  
96-100 Skierniewice, ul. Feliksów 38a  
tel. 606-912-127

mgr inż. Kazimierz Broniarek  
Upoważnienie nr 22/93 SK-ce do projektowania  
sieci do składowania i instalacji budowlanych bez ograniczeń  
w sprawie: projektowania i wykonania w zakresie sieci, instalacji i  
urządzeń wodociągowych, sanitacyjnych, ciepłowniczych i gazowniczych

**PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA SIECIĄ KANALIZACYJNĄ:**

4 Obecnie na terenie w/w działce brak kanalizacji sanitarnej, należy wykonać kanalizację .

**3.PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA:**

Na w/w działkach zaprojektowano kanalizację z rur PVC Dn. 0,15,- 79m, i dn. 200mm 295 m ..

Na trasie kanalizacji sanitarnej zaprojektowano studnie kanalizacyjne dn. 1000mm , 400 mm i 200mm.

Włączenia do istniejącej sieci dn 200mm należy dokonać w istniejącą studnię kanalizacyjną dn.400 na dz. nr 257/5mm .

4.Powierzchnia rzutu rur uzbrojenia wynosi 84,77 m<sup>2</sup>.

5.Działki w/w nie są wpisane do rejestru zabytków oraz nie podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

6.Działki nie są objęte wpływem eksploatacji górniczej.

7.Nie występują skomplikowane roboty budowlane.

8.Z tytułu inwestycji nie istnieją zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników i ich otoczenia.

9.Nie dotyczy kanalizacji j..

*JAN STANISŁAW JARECKI*  
specj. instalacje i urządzenia sanitarne  
operawn. bud. nr 43/80 i 89/88/Sk-ce  
96-100 Skierniewice, ul. Feliksów 38a  
tel. 606-912-127

*mgr inż. Andrzej Broniarek*  
Upoważnienie do podpisania i wystawiania  
orzędów administracyjnych w imieniu  
Województwa łódzkiego, w szczególności  
urzędów wojewódzkich, wojewódzkich  
Wydziałów, Instytutów i Zakładów,  
Wydziałów i Zakładów