



UWAGA!!!

Instalacje zasilania należy wykonać przewodami/kablami o przekrojach podanych na schemacie zgodnie z rozporządzeniem CPR dla ZL III obiektów użyteczności publicznej:

- w klasie B2ca-s1b, d1, a1 na drogach ewakuacji
- w klasie Dca-s2, d1, a3 w budynku poza drogami ewakuacji.

Wega-Select s.c.
Al. Wyzwolenia 9 lok. 27
42-224 Częstochowa
tel. 602245052, 604956301

WEGA-SC
Select

OBIEKT: "POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW PUBLICZNYCH NA TERENIE GMINY KRUSZYNA". Lgota Mała, ul. Główna 20 (dz. nr ewid. 5288)

TEMAT: Budowa instalacji elektrycznych

Projektant mgr inż. Tomasz Soluch
upr. budowlane nr SLK/1079/P00E/05

-/-

Rys. 2. Schemat doposażenia tablicy rozdzielczej

12.2022