

## 1. ogólne

### 1.1 Ogrzewanie

Numer projektu	
Nazwa projektu	SUW CIESZANOWICE
Opracował	
Data	2023-01-30
Notatka	
Język	Polski

## 2. Dane instalacji

### 2.1 Dane instalacji Informacje ogólne

Kryterium projektowe	DIN EN 12828, VDI 4708
----------------------	------------------------

### 2.2 Temperatury

Najwyższa nastawa wartości zadanej w regulacji temperatury ( $t_{maks}$ )	55 °C
Współczynnik rozszerzalności	1,4 %
Maksymalna temperatura na zasilaniu ( $t_v$ )	55 °C
Temperatura na powrocie ( $t_r$ )	45 °C
Ogranicznik temperatury STB ( $t_{stb}$ )	60 °C
Zawartość środka zabezpieczającego przed zamarzaniem	0,0 %
Minimalna temperatura w systemie ( $t_{min}$ )	10 °C

### 2.3 Ciśnienia

Ciśnienie statyczne ( $p_{st}$ )	0,2 bar
Ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa ( $p_{sv}$ )	2,5 bar
Ciśnienie końcowe ( $p_e$ )	2,0 bar
Minimalne ciśnienie robocze ( $p_0$ )	1,0 bar
Minimalne ciśnienie na dopływie do pomp obiegowych ( $p_z$ )	1,0 bar
Ciśnienie parowania ( $p_d$ )	0,0 bar
Uzupełnianie wody z sieci wody pitnej	tak
Ciśnienie zasilania wodą pitną ( $p_{zl}$ )	3,5 bar

### 2.4 Moc grzewcza i pojemność instalacji

#### Źródła ciepła

##### 1. Kocioł

Typ źródła ciepła	Pompa ciepła
Moc	24 kW
Pojemność	14 L
Linia przedłużająca <10m//10m <L<30m	-

#### Odbiorniki

##### 1. Obwody grzewcze

Typ odbiornika	Grzejnik płytowy
Moc	24 kW
Udział	100,0 %
Pojemność	357 L
Zasilanie	55 °C
Powrót	45 °C





## 2. Dane instalacji

	Pojemność	150 L
	<b>Zewnętrzna sieć ciepła</b>	
	Pojemność	0 L
	Komentarz	
	Łączna moc źródeł ciepła	24 kW
	Obliczona pojemność instalacji	521 L
	Linia rozbudowy <10m//10m <L<30m	DN20//DN20
	Objętość rozszerzenia	7 L
	Rezerwa wody	0,5 %
	Rezerwa wody	3 L
	efektywne zaopatrzenie w wodę	1,2 %
	efektywne zaopatrzenie w wodę	6 L
2.5 Przybliżone wartości ciśnienia roboczego instalacji	<b>Ciśnienie napełniania przy odpowiedniej temperaturze</b>	
	50 °C	1,8 bar
	40 °C	1,6 bar
	30 °C	1,5 bar
	20 °C	1,4 bar
	10 °C	1,4 bar
	Tabela będzie poprawna wyłącznie wówczas, gdy rzeczywiste dane instalacji są zgodne z podstawą obliczeń.	
2.6 Dane instalacji Separacja	Przepływ objętościowy	2,10 m³/h
	Średnica nominalna rury	DN 32 (IG 1 1/4)
2.7 Dane instalacji Uzupełnianie i uzdatnianie wody	Zmiękczenie wg VDI 2035	tak
	Aktualna twardość wody uzupełniającej	12,0 °dH
2.8 Dane instalacji Zwrotnice hydrauliczne	Przepływ objętościowy	2,10 m³/h
2.9 Dane instalacji Wymiennik	Moc (Q)	24 kW



