



ZP.271.2.2024

Kaliska, 29.03.2024 r.

Zamawiający informuje, iż w prowadzonym postępowaniu pn. **„Wykonanie utwardzenia terenu dla 7 miejsc parkingowych, dwóch lamp solarnych oraz przebudowa chodnika”** zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2022 wpłynęło pytanie:

- 1. W związku z odbyciem wizji lokalnej, Wykonawca proponuje Zamawiającemu zmianę warstwy wykończeniowej utwardzeń materiału z geokraty na płyty ażurowe 60 cm x 40 cm grubość 10 cm w miejscu utwardzeń o układzie warstw U1 i U2 ze względu na ograniczoną wytrzymałość materiału z geokraty. Projektowana nawierzchnia będzie narażona na ruch pojazdów ciężkich typu pojazd asenizacyjny, śmieciarka. W związku z czym prosimy o zmianę przedmiotu zamówienia z geokraty na płyty ażurowe.**

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę geokrat na płyty ażurowe 60 cm x 40 cm grubość 10 cm w miejscu utwardzeń o układzie warstw U1. W związku z tym Zamawiający udostępni poprawiony Opis przedmiotu zamówienia oraz zmianę ogłoszenia o zamówieniu.