

**Wykonawcy biorący udział w postępowaniu**

**Dotyczy postępowania**

Przebudowa I piętra budynku „O” Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej celem utworzenia Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii – roboty budowlane i instalacyjne - etap I – **Znak sprawy: ZP/58/ZCO/2024**

Działając zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień jak poniżej:

**Zestaw pytań nr 1**

**Pytanie nr 1**

Zgodnie z załącznikiem nr 9 - zakres prac do realizacji, prosimy o wyjaśnienie zasadności montażu wskaźników zadziałania czujek p. poż (pozycja przedmiarowa 1.10), skoro zgodnie z załącznikiem nie montujemy gniazd do czujek oraz czujek.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza konieczność zakupu i montażu w/w wskaźników zadziałania czujek p.poż.

Zatwierdził  
Kierownik Zamawiającego

.....