



Miasto  
Gorlice

OR-III.271.2.4.2024

Gorlice, dnia 15 kwietnia 2024 roku

**dotyczy: wyjaśnienia treści SWZ w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie podstawowym na przebudowę ciągów komunikacyjnych Starówki Miasta Gorlice wraz z infrastrukturą towarzyszącą.**

**W przedmiotowym postępowaniu do Zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający udziela wyjaśnień poniżej w układzie : „pytanie – odpowiedź”**

**Pytanie :** Czy Zamawiający, do spoinowania nawierzchni kamiennych, dopuszcza zastosowanie materiału na bazie żywicy epoksydowej?

Bazując na wieloletnim doświadczeniu, możemy zapewnić, iż zastosowanie spoin epoksydowych gwarantuje większą trwałość i wytrzymałość zaspoινωνanych w ten sposób nawierzchni kamiennych. Zaprawa epoksydowa znacząco podnosi estetykę nawierzchni i nie wymaga pielęgnacji tuż po spoinowaniu, zapobiega wypukiwaniu i porastaniu roślinności w przestrzeniach między kostkami/płytami. Umożliwia również czyszczenie nawierzchni ciężkim sprzętem dzięki czemu eliminuje późniejsze koszty utrzymania. Jest mrozoodporna (mrozoodporność  $\geq F200$ ).

**Odpowiedź :** Zamawiający dopuszcza zastosowanie do spoinowania nawierzchni kamiennych materiału na bazie żywicy epoksydowej.

Ko:

- 1) Strona internetowa prowadzonego postępowania
- 2) a/a

Z up. BURMISTRZA

Danuta Janeczka  
Sekretarz Miasta

(podpis kierownika Zamawiającego)

Sporządził : Mirosław Łopata - inspektor, Wydział Organizacyjny, Dział Zamówień Publicznych, tel. 183551252