


L.dz. 32/2016/WK

Sierakowice, 05.09.2016

Urząd Gminy Sierakowice  
ul. Lęborska 30  
83-340 Sierakowice



Dotyczy : **warunków technicznych na przyłączenie do sieci kanalizacyjnej dz. nr 234/10 obręb ewid. Sierakowice**

W odpowiedzi na wystąpienie o wydanie warunków technicznych z dnia 10.08.2016 ustala się, co następuje :

1. Odprowadzenie ścieków należy przewidzieć do znajdującej się na terenie przedmiotowej działki studzienki kanalizacyjnej oznaczonej jako **k226,59/225,09**
2. Termin ważności warunków przyłączenia wynosi 3 lata.

Jednocześnie informujemy, że warunkiem przystąpienia do wykonania robót przyłączeniowych jest wcześniejsze uzgodnienie dokumentacji technicznej z tutejszym przedsiębiorstwem oraz spełnienie innych warunków wymaganych przepisami ustawy Prawo Budowlane.

Uzgodnienie dokumentacji następuje w terminie 14 dni od dnia złożenia dokumentacji do uzgodnienia. W uzasadnionych przypadkach termin ten może ulec przedłużeniu.

**PREZES ZARZĄDU**

*Tomasz Zdanowicz*






L.dz. **51**/2016/WT

Sierakowice, **2016 -08- 2 4**

**Gmina Sierakowice**  
**Ul. Lęborska 30**  
**83-340 Sierakowice**



Odpowiadając na wniosek z dnia 16.08.2016r. określa się następujące warunki techniczne na podłączenie do istniejącej sieci wodociągowej działki nr 234/10 -obręb ewidencyjny Sierakowice:

1. Ustala się miejsce włączenia przyłącza do istniejącej sieci wodociągowej W-90, działka nr 234/10 - obręb ewidencyjny Sierakowice.
2. Podłączenie do istniejącego wodociągu W-90 wykonać przy pomocy uchwytu nawiertniczego typu NWZ lub NCS Ø80 mm z zasuwką klinową z miętko uszczelniającym klinem. Na teleskopowym trzpieniu umieścić obudowę - skrzynkę zasuwową i ustabilizować kostką betonową lub brukowcem w promieniu min 0,5 m. Zasuwkę nawiertki przyłącza oznakować trwale za pomocą tabliczki orientacyjnej na słupku stalowym Ø 40 mm zgodnie z normą PN – 86/B-09700.
3. Opracować projekt przyłącza wodociągowego wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia.
4. Ustala się miesięczne zapotrzebowanie na pobór wody średnio 195 m<sup>3</sup>/miesiąc.
5. Należy przewidzieć miejsce montażu wodomierza głównego (studzienka wodomierzowa lub inne pomieszczenie przewidziane do lokalizacji wodomierza) wyposażone w konsolę wodomierzową dopasowaną do średnicy wodomierza.
6. Za wodomierzem głównym (który dostarcza Przedsiębiorstwo) przewidzieć zawór antyskażeniowy zwrotnych przepływów.
7. Ustala się minimalną głębokość ułożenia rurociągu wodnego – 1,5 m.
8. Przed rozpoczęciem robót należy zgłosić wykonanie przyłącza do Wydziału Budownictwa Starostwa Powiatowego w Kartuzach.
9. Na co najmniej 7 dni przed przystąpieniem do wykonania przyłącza, należy dokonać zgłoszenia rozpoczęcia robót w tutejszym przedsiębiorstwie.
10. Po wykonaniu prac (przed zasypaniem wykopu) zgłosić przyłącze wraz z wcinką do odbioru technicznego, który nastąpi z momentem zamontowania wodomierza przez pracowników tutejszego Przedsiębiorstwa.
11. Uzyskać pozytywny wynik bakteriologiczny wody na wykonanym przyłączy.
12. Termin ważności warunków przyłączenia wynosi 3 lata.

Jednocześnie informujemy, że warunkiem przystąpienia do wykonania robót przyłączeniowych jest wcześniejsze uzgodnienie dokumentacji technicznej z tutejszym Przedsiębiorstwem oraz spełnienie innych warunków wymaganych przepisami ustawy Prawo Budowlane. Uzgodnienie dokumentacji następuje w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. W uzasadnionych przypadkach termin ten może ulec przedłużeniu.

Członek Zarządu  
  
Karolina Krefta