

Znak sprawy: In.III.271.4.2024

Radom, dnia 12.03.2024r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie: „Budowa stadionu piłkarskiego w zakresie trybuny wschodniej i zachodniej przy ul. Struga w Radomiu”.

1. Zamawiający, w dniu 08.03.2024r., otrzymał zapytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) dla w/w przetargu.

Zamawiający przedstawia poniżej treść przedmiotowych zapytań:

„1. Rozkład płatwi Pł 1 w projekcie przetargowym jest inny niż rozstaw tych płatwi w zrealizowanym już Etapie I. Zmiana w trakcie procesu inwestycyjnego prawdopodobnie nastąpiła na skutek braku możliwości przenoszenia obciążeń, głównie od wiatru, poz. ssanie, przez płyty PC. Zatem sytuacja to wymaga weryfikacji tak pod względem użytych materiałów (przekroje płatwi) jak i konieczności zachowania tych samych rozwiązań co w Etapie 1.

2. Istnieje rozbieżność w opisie płyty PC. W przedmiarze opisano grubość płyty jako płytę o grubości 25 mm i ciężarze właściwym 3,5 kg/m², zaś w opisie konstrukcji płytę 25 mm i ciężarze właściwym 5,0 kg/m². Różnica w zakresie nośności płyt jest istotna, zatem zapisy te wymagają wyjaśnienia.

3. Niezrozumiałym jest stanowisko inwestora o konieczności zastosowania folii poliestrowej w celu uzyskania odporności na ogień zewnętrzny na poziomie NRO. W Polsce na dotychczas wybudowanych stadionach, nigdzie nie zabudowano tej folii. O decyzjach w tym zakresie zdecydowało stanowisko Zakładu Badań Ogniwych ITB zajęte dla stadionu w Gdańsku, a właściwie wykładnia przepisów prawa budowlanego, w której to stadiony zakwalifikowano jako budowle i tym samym uznano, że przepis nakazujący stosowanie na budynkach o pow.> niż 1000 m² materiałów NRO jako nie obejmujący budowli. Proponujemy wykonać płytę PC o oznaczeniu palności Bs1 d0 lub Bs2 d0, czyli niepalną i nie kapiącą przy spalaniu płonącymi kroplami.

4. Czy możliwe jest wygrodzenie terenu budowy w zakresie trybuny wschodniej i zachodniej zgodnie z oznaczonym na PZT zakresem opracowania (włączając w to drogę pożarową)?

5. Czy jest możliwość udostępnienia dokumentacji w plikach w formacie DWG?

6. Czy pomosty techniczne obsługowe są do wykonania po stronie GW?”

2. Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wyjaśnia iż:

Ad.1. Zamawiający dopuszcza zmianę układu (rozstawu) płatwi na etapie realizacji robót budowlanych w celu dostosowania - ujednoczenia systemu rozwiązań na całym stadionie. Wykonawca na tę okoliczność winien opracować odpowiedni projekt warsztatowy konstrukcji pokrycia dachu oraz uzyskać akceptację zaproponowanych rozwiązań od projektanta (autora projektu konstrukcyjnego). Ewentualną zmianę układu (rozstawu) płatwi Wykonawca winien uwzględnić w cenie swojej oferty.

Ad. 2. Zgodnie z § 14 pkt 4.1. SWZ załączony przedmiar robót jest jedynie materiałem pomocniczym do dokonania wyceny przedmiotu zamówienia, tj. w przypadku ewentualnych różnic pomiędzy przedmiarem a dokumentacją projektową lub specyfikacją techniczną prymat ma dokumentacja/specyfikacja. W związku z powyższym w wycenie oferty należy przyjąć ciężar właściwy płyty PC zgodnie z danymi określonymi w części konstrukcyjnej dokumentacji projektowej.

Ad. 3. Zamawiający informuje, że nie dopuszcza rezygnacji z warstwy poliestru pod poliwęglanem komorowym w przekryciu dachowym. Warstwy przekrycia dachu należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

Ad. 4. Wygrodzenie terenu budowy przez Wykonawcę winno uwzględniać warunki określone § 3 SWZ. Ewentualne zajęcie dróg pożarowych wymaga uzyskania przez Wykonawcę zgody Państwowej Straży Pożarnej, Policji oraz użytkownika obiektu.

Ad. 5. Zamawiający na obecnym etapie nie posiada możliwości udostępnienia plików dokumentacji projektowej w formacie DWG.

Ad. 6. Pomosty techniczne pod zadaszeniem trybun zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą integralną część SWZ należy uwzględnić w wycenie oferty. W/w pomosty należy wykonać w ramach przedmiotowego zamówienia oraz powiązać je z pomostami już wykonanymi na trybunie południowej i północnej w celu zapewnienia ciągu komunikacji obsługi technicznej.

W/w wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ.

Przewodniczący Komisji Przetargowej