

Numer referencyjny postępowania: **ZP.271.5.2024**

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ_2

Dotyczy postępowania: „Przebudowa ul. Wrocławskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Armii Krajowej do szkoły PCKZiU w Jaworze” w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

(numer postępowania: ZP.271.5.2024)

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), udziela wyjaśnień:

Pytania do Zamawiającego

Jawor ul. Wrocławska pytania:

Pytanie 1

Czy Zamawiający na odcinku od węzła W18 do t1.19, sieci fi 125 mm (321,7m) przewiduje podłączenie istniejących hydrantów jeśli takie są i czy ewentualnie przewiduje montaż nowych, jeśli tak proszę podać lokalizację i ilość hydrantów

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający przewiduje montaż 2 nowych hydrantów. Na stronie 12 Projektu Budowlanego punkt 6.4 Istniejące sieci, znajduje się informacja. Zgodnie z przedmiotem zamówienia planuje się wymianę sieci hydrantowej wraz z armaturą odcinającą i hydrantową. Na tym odcinku hydranty obecnie zamontowane są na wysokości budynku nr 5 (tabliczka na obiekcie) oraz pomiędzy budynkami nr 10 i 11 w pobliżu słupa energetycznego.

Pytanie 2

Zwracamy się z prośbą o określenie przekrojów konstrukcyjnych w zakresie odtworzenia nawierzchni po robotach związanych z wykonaniem sieci wodociągowej, poza zakresem przebudowywanego odcinka ul. Wrocławskiej.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający przewiduje odtworzenie nawierzchni po robotach związanych z wykonaniem sieci wodociągowej, poza zakresem przebudowywanego odcinka ul. Wrocławskiej w zakresie istniejące konstrukcji jezdni i chodników.

Pytanie 3

Proszę o określenie zakresu wymiany przyłączy kanalizacji sanitarnych.

Czy Zamawiający przewiduje wykonanie przyłączy sanitarnych do granicy działki drogowej, czy do pierwszej studni od przyłącza (tak jak wynika z opisu na PZT) co skutkowałoby wykonywaniem robót na działkach prywatnych ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z przedmiotem zamówienia (str. 12 PB punkt 6.4 Istniejące sieci.) planuje się: przebudowę sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej wraz z budową odgałęzień w granicach opracowania.



**POLSKI
ŁĄD**



Numer referencyjny postępowania: **ZP.271.5.2024**

Pytanie 4

Proszę o potwierdzenie zakresu wykonania kanalizacji sanitarnej , a mianowicie odcinka od studni S5 do studni S7.

Wykonanie tego odcinka będzie skutkowało ingerencją w nawierzchnię nowo wybudowanego ronda, chodnika oraz ścieżki rowerowej.

Odpowiedź Zamawiającego:

Wykonawca wykonana kanalizację sanitarną metodą bezwykopową a w przypadku braku takiej możliwości Wykonawca odtworzy nawierzchnię jezdni, chodników i ścieżki rowerowej.

Pytanie 5

Proszę o potwierdzenie zakresu wykonania kanalizacji deszczowej, a mianowicie odcinka od studni S1.2 do studni S1.2.1

Wykonanie tego odcinka będzie skutkowało ingerencją w nawierzchnię nowo wybudowanego ronda, chodnika oraz ścieżki rowerowej.

Odpowiedź Zamawiającego:

Wykonawca wykonana kanalizację deszczową metodą bezwykopową a w przypadku braku takiej możliwości Wykonawca odtworzy nawierzchnię jezdni, chodników i ścieżki rowerowej.

Pytanie 6

Czy zamawiający posiada pozwolenie na wycinkę drzew przewidzianych do usunięcia?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie posiada pozwolenia na wycinkę drzew.

Pytanie 7

Czy zamawiający dopuszcza całkowite zamknięcie ulicy na czas przebudowy?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zamknięcie całkowite ulicy wyłącznie na czas wykonanie niezbędnych robót. Wykonawca każdorazowo udostępni mieszkańcom oraz firmą prowadzącym działalność gospodarczą na odcinku będącym przedmiotem przebudową wjazd pojazdami na posesję. Terminy zamknięcia ulicy, ograniczenia dla ruchu kołowego Wykonawca każdorazowo uzgodni z Zamawiającym i uzyska od Zamawiającego zgodę.

Pytanie 8

Czy Zamawiający może udostępnić przedmiar w wersji edytowalnej?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie udostępni przedmiar w wersji edytowalnej.



**POLSKI
ŁĄD**



Numer referencyjny postępowania: **ZP.271.5.2024**

Pytanie 9

1. „W SWZ w pkt. 1.4 jest zapis, że do 30 listopada 2023 na przedmiotowym odcinku inwestycji będą prowadzone roboty związane z budową/przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. Czy te roboty zostały zakończone?”

Odpowiedź Zamawiającego:

Roboty zostały zakończone.

Pytanie 10

2. „Prosimy o doprecyzowanie zakresu robót drogowych.

W SWZ w pkt. 1.2 ppkt a) jest zapis o przebudowie ul. Wrocławskiej na odcinku od km 0+342 do km 0+559,14 (217mb)

W PZT wskazany jest kolorem odcinek od km 0+030 do km 0+710 (680 mb)

Na profilu podłużnym wskazany jest odcinek od km -0+081 do km 0+959 (1 040mb)”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zakres robót obejmuje odcinek od km 0+342 do km 0+559,14 (217mb)

Pytanie 11

Proszę udostępnić projekt budowy oświetlenia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Wykonawca w ramach zadania wykona dokumentację budowy oświetlenia ulicznego na odcinku będącym przedmiotem umowy oraz wybuduje oświetlenie uliczne na podstawie dokumentacji projektowej.

Pytanie 12

Prosimy o udostępnienie przedmiarów robót celem wyrównania szans wszystkim potencjalnym wykonawcom.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie udostępni przedmiarów robót. Wykonawca ustali cenę oferty na podstawie dokumentacji przetargowej.

ZATWIERDZAM

Z up. BURMISTRZA
/-/ Monika Żmijewska /-/
SEKRETARZ MIASTA