

## DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

INFORMACJA W ZAKRESIE UDZIELENIA WYJAŚNIEŃ  
DO PYTAŃ WNIESIONYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU  
ZAREJESTROWANYM POD NR REFERENCYJNYM: RB/35/12WOG/2021  
NA: REMONT BUDYNKU NR 27 W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM PRZY UL. SOBIESKIEGO 36  
W TORUNIU.

- I. W nawiązaniu do zapytania, które wpłynęło do Zamawiającego zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. „Prawo zamówień publicznych” (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.), Zamawiający udziela wyjaśnień zgodnie z poniższym:

Cyt. Wykonawcę:

Pytanie:

1. Czy Zamawiający jest w posiadaniu dokumentacji projektowej w tym: zestawienia stolarki, rysunków technicznych, przekrojów nowych okien oraz projektu budowlanego opisującego wymagane rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe? Jeżeli tak proszę o ich udostępnienie, gdyż znacznie ułatwi to sporządzenie Wykonawcom rzetelnych ofert.
2. Z jakiego gatunku drewna mają zostać wykonane nowe okna: sosny łączonej, sosny litej, meranti, czy dębu?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

1. Zamawiający nie udostępnia dokumentacji projektowej. Dnia 04.08.b.r. odbyła się wizja lokalna, na której Wykonawcy mogli pobrać wymiary okien z natury.
2. Nowe okna mają zostać wykonane z sosny litej w kolorze białym.

II. ZMIANA (MODYFIKACJA) TREŚCI SWZ  
(jeżeli wniosek podlega rozpoznaniu)

Tak

Nie

**III. ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU:**

(jeżeli wniosek podlega rozpoznaniu)

Tak

Nie

**IV. PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOPUSZCZENIE**

(jeżeli wniosek podlega rozpoznaniu)

Tak, komisja proponuje wyznaczyć nowy termin:

składania wniosków: .....

otwarcia wniosków: .....

Nie

**KOMENDANT**

**płk Grzegorz GOTOWICZ**



Wykonała:  
Dorota KOSMECKA  
SZP.2712.35.2021  
06.08.2021 r.  
Dostępność: K.PANTOŁ, W.WIŚNIEWSKA, J.KUCZYŃSKA