

Leszno, 18.06.2024

## Wyjaśnienia nr 10

do postępowania przetargowego nr DI/07/2024: Zaprojektowanie i realizacja modernizacji istniejącej ciepłowni „Zatorze” poprzez budowę układu wysokosprawnej kogeneracji dla zadania pn. „Budowa źródła wysokosprawnej kogeneracji na biomase o mocy 2,4 MWe i 10 MWt w Lesznie/ MPEC w Lesznie”

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. informuje, że wpłynęło zapytanie dotyczące postępowania i udziela na nie odpowiedzi oraz wyjaśnień:

### Pytanie 1:

Zgodnie z załącznikiem 1a jest zapis dla punktu do odniesienia 2)

2) Liczona jako suma ilości energii elektrycznej zmierzonej na zaciskach generatora i energii cieplnej odebranej przez wodę chłodzącą z bloku kogeneracyjnego, do energii chemicznej wprowadzonej w paliwie. Próba przeprowadzona zostanie przy 100% oraz przy najniższym dopuszczalnym obciążeniu bloku kogeneracyjnego na paliwie spełniającym parametry z Tabeli nr 6

Wg tego punktu mamy odniesienie do paliwa z tabeli nr 6 co jest niezgodne z punktem 5.4.7.3. Pomiary wiążących parametrów deklarowanych/gwarantowanych.

### Odpowiedź 1:

Zamawiający wyjaśnia, że pomiary gwarantowane zgodnie z punktem 5.4.7.3 PFU będą odbywały się w okresie 72 godzin dla wilgotności biomasy na poziomie 45-55% (tj. średnio 50%). MPEC dołoży wszelkich starań, by wilgotność biomasy do pomiaru parametrów gwarantowanych była wielkością stałą i nie przekroczyła 50%.

Niniejsze wyjaśnienia należy traktować jako wiążące.

Prezes Zarządu  
Dyrektor Naczelny  
Mikołaj Rzeźniczak