



„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Zduńska Wola, dn. 11.04.2023 r.

Powiat Zduńskowolski  
Ul. Złotnickiego 25  
98-220 Zduńska Wola

IZ.272.13.2023

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „**Przebudowa drogi powiatowej nr 3715E na odcinku Szadek – Prusinowice – Borki Prusinowskie – etap I**”

**Odpowiedzi na zapytania  
do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia  
nr 2**

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, ze zm.), dalej „ustawa Pzp”, w odpowiedzi na skierowane zapytania do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Pytanie nr 1:**

Czy zamawiający dopuszcza zaprojektowanie jednostronnego spadku jezdni z uwagi na niższe koszty utrzymania jezdni oraz budowy, zważywszy na fakt, że przy spadku daszkowym konieczna jest budowa kanalizacji deszczowej, która będzie wymagała częstej konserwacji i może wiązać się z dodatkowymi kosztami? Należy dodatkowo zaznaczyć, że brak przedmiaru, który jest wymieniony w spisie zawartości PFU uniemożliwia wykonawcy dokonanie dokładnej i korzystnej wyceny robót.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż odwodnienie drogi należy zaprojektować zgodnie z zapisami programu funkcjonalno – użytkowego wybierając najbardziej funkcjonalne i optymalne ekonomicznie oraz zgodne ze sztuką budowlaną rozwiązanie. Zamawiający dopuszcza zaprojektowanie jednostronnego spadku jezdni pod warunkiem zgodności z obowiązującymi przepisami i uwarunkowaniami terenowymi.

Szczegółowy sposób odwodnienia drogi zostanie ustalony w trakcie procesu projektowania.