

Reda, 07.03.2024 r.

Dot. Postępowania nr 3.ZF.TP.BN.RB.2024 pn. Budowa ogólnodostępnego, integracyjnego placu zabaw przy ul. Trzcinowej w Redzie.

Wyjaśnienia treści SWZ

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023.1605 ze zm.) Zamawiający udostępnia treść zapytań do treści SWZ, złożonych przez Wykonawcę wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego:

Pytanie nr 1.

W związku z niemerytoryczną odpowiedzią Zamawiającego na pytanie nr 4, tj:

Pytanie nr 4.

Proszę o potwierdzenie, że podbudowa pod nawierzchnię bezpieczną ma być wykonana z kruszywa.

Odpowiedź na pytanie nr 4.

Nawierzchnię elastyczną wylewaną placu zabaw należy wykonać zgodnie z projektem oraz obowiązującymi normami.

Proszę o uszczegółowienie z czego wykonana ma być podbudowa pod nawierzchnię bezpieczną, ponieważ projekt jest nieprecyzyjny.



Odpowiedź na pytanie nr 1.

W załączonym do przetargu przedmiarze widnieją wszystkie warstwy jakie należy wykonać w celu realizacji zadania.

Pytanie nr 2.

Zamawiający udzielił odpowiedzi:

Pytanie nr 12.

Proszę o potwierdzenie, że nawierzchnia PU ma być w kolorze ceglasto-czerwonym (EPDM RAL 3016).

Odpowiedź na pytanie nr 12.

Nawierzchnia ma być wykonana zgodnie z projektem, w którym nie określono kolorystyki.

Jednakże Zamawiający wymaga zastosowania lepiszczy odpornych na UV.

Wysoka odporność granulatów EPDM na działanie promieni UV nie gwarantuje zabezpieczenia równoznacznemu z jakością lepiszcza odpornego na promienie UV.

Należy obiektywnie stwierdzić, że odpowiedź nie jest merytoryczna ponieważ nie odnosi się do treści pytania. Zwracamy uwagę, że projekt nie podaje kolorystyki nawierzchni bezpiecznej PU dlatego właśnie wystąpiliśmy do Zamawiającego o potwierdzenie, że do oferty należy przyjąć nawierzchnię PU w kolorze podstawowym tj. ceglasto-czerwonym (EPDM RAL 3016). Informujemy, że kolor nawierzchni PU ma wpływ na jej cenę dlatego konieczne jest ustalenie kolorystyki naw PU do obliczenia ceny oferty. Informujemy, że podstawowe kolory to EPDM RAL 3016 i 6011 natomiast inne są droższe a granulaty EPDM w kolorze niebieskim, szarym, beżowym, pomarańczowym (i ich odcieniach) powinny być zmieszane specjalnym lepiszczem UV stabilnym. Granulaty EPDM RAL 3016 nie wymagają specjalnego lepiszcza UV stabilnego. W związku z powyższym proszę o potwierdzenie, że do oferty należy przyjąć naw PU w kolorze ceglasto-czerwonym (EPDM RAL 3016) z lepiszczem PU zgodnie z przyjętą technologią.

Odpowiedź na pytanie nr 2.

Na etapie realizacji zostanie wskazany kolor nawierzchni, Zamawiający wymaga aby były zastosowane lepiszcze odporne na UV.

Pytanie nr 3.

Zamawiający udzielił odpowiedzi:

Pytanie nr 13.

Umowa (§ 3 ust. 3 pkt 14) podaje:

3. Do obowiązków Wykonawcy należy, w szczególności:

14) wykonanie badań zagęszczenia gruntu, podbudowy i nawierzchni oraz innych badań wymaganych na etapie odbioru;

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający nie wymaga żadnych badań powykonawczych. Jeśli jednak Zamawiający nie potwierdzi, to proszę o wskazanie jakie konkretnie badania powykonawcze są wymagane oraz co winny potwierdzić (według jakich norm).

Odpowiedź na pytanie nr 13.

Jeśli Zamawiający będzie miał wątpliwości co do jakości wykonanych robót, może żądać ponownego wykonania badań zagęszczenia gruntu, podbudowy czy nawierzchni na etapie odbioru.

Należy obiektywnie stwierdzić, że Zamawiający błędnie łączy badania zagęszczenia gruntu, podbudowy i nawierzchni. Nie wykonuje się badań zagęszczenia nawierzchni, w związku z

czym wnosimy o sprecyzowanie jakich badań wymaga Zamawiający.

Odpowiedź na pytanie nr 3.

Zamawiający może żądać wykonania dla nawierzchni badania potwierdzającego zgodność z certyfikatem z normą PN-EN 1177-2019 , zaś dla podbudowy zagęszczenie gruntu.

z up. BURMISTRZA MIASTA


mgr Łukasz Wamiński
Zastępca Burmistrza

