



IRG.271.20.2024

Maniowy, 15.11.2024 r.

WSZYSCY WYKONAWCY

PYTANIA DO POSTĘPOWANIA

Pytanie 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie siatki panelowej na ogrodzenie o wys. 4 m dł. 266 mb. o gr drutu 5mm, pragniemy zaznaczyć że nie ma paneli o wys. 4 m, należy w tym przypadku zastosować 2 panele o wys. 2m.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania siatki panelowej o gr. drutu 5,0mm. Zamawiający dopuszcza zastosowanie dwóch paneli o wysokości 2,0m z siatki stalowej stalowej zgrzewanej, ocynkowanej, malowanej proszkowo z prętów poziomych 2 x 8mm i pionowych 1 x 6mm o wysokości łącznie 4,0m.

Pytanie 2

Czy dopuszczą państwo siatkę polipropylenowa o oczku 8x8 cm gr 5 mm zamiast siatki polietylenowej? lub proszę o dopuszczenie siatki polietylenowa ale o oczku 10x10 cm gr 5 mm kolor zielony czy siatka stalowa ogrodzeniowa ma być też w kolorze zielonym i panele ogrodzeniowe też w kolorze zielonym?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania siatki polipropylenowej zamiast siatki polietylenowej z uwagi na jej mniejszą odporność na utlenianie i promieniowanie UV. Zamawiający wymaga zastosowania siatki polietylenowej o oczku 8x8cm i gr. Splotu 5,0mm. Siatka polietylenowa piłkochwytów oraz siatka stalowa ogrodzenia boiska jak i powłoka malarska słupów powinny być w kolorze zielonym.

Pytanie 3

Proszę o wyjaśnienie: czy do wymiany są same oprawy oświetleniowe bez wysięgników? czy do wymiany jest oprzewodowanie?

Odpowiedź

Poz. 20 przedmiaru robót zawiera zakres wymiany opraw oświetleniowych na istniejących masztach. W zakres wymiany nie wchodzi maszty oraz instalacja zasilająca. W ramach wymiany opraw oświetleniowych konieczna jest adaptacja wsporników oraz adaptacji instalacji zasilającej pod konkretny typ opraw oświetleniowych. Również w ramach wymiany opraw konieczne jest dostosowanie szafki

sterowniczej i zasilania pylonów oświetleniowych do zgodności z nowymi oprawami typu LED tj. zabezpieczenia, zasilacze, sterownik czasowy wraz z koniecznymi pomiarami po przeprowadzonej wymianie.

**Z up. Wójta
(-) Grzegorz Szerszeń
Zastępca Wójta Gminy
Czorsztyn**

Otrzymują:

1. Adresat,
2. A/a.