


WODOCIĄG "W4"

Starostwo Powiatowe
w Kielcach
ul. Wrzosowa 44
25-211 Kielce



Linia ciśnień dla rozbiórów - jak odcinek równoległy
wodociągu W-2 po przeciwnej stronie, hydrantów brak

	W-9		W-10
Rzędna terenu proj. m.n.p.m.	335.90	336.60	333.60
Rzędna dna rurociągu m.n.p.m	334.02	334.72	331.72
Głębokość posadowienia [m]	1.88	1.88	1.88
Dł. [m]		50.0	69.0
Średnica [mm], materiał		HDPE80-Pn10	HDPE80-Pn10
Odległość [m]	0.0	50.0	119.0

Biurow Obsługi Inwestycji

"KONCEPT" Kazimierz Walczak

ul. Pleszewska 51, 63-720 Koźmin Wlkp. tel. 603 796 531

Inwestor:

GMINA ZAGNAŃSK

ul. Spacerowa 8, 26-050 Zagnańsk

Zadanie: BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ

Adres: Obręb; 0001 Bartków, dz. ew. nr 444, 100/1, 121/1, 121/2
oraz Obręb 0017 dz. ew. nr 998/14, 998/17 i 998/18

Studium: Projekt budowlany/- PZT - PAB

Temat: PROFIL PODŁUŻNY WODOCIĄGU "W4" HDPEdn100

Projektował: Andrzej Cichoradzki upr.: Bn-10.9/17/81

Sprawił: Łukasz Frąckowiak WKP/0345/POOS/09

15.12.2021r.

Skala 1:100, 1:1000

Nr rys: 17