

# **MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE CENTRALI WENTYLACYJNEJ I POMPY CIEPŁA**

## **I. Minimalne parametry techniczne dla centrali wentylacyjnej:**

- wydajność powietrza min. 800m<sup>3</sup>/h
- spręż min. 150 Pa
- odzysk ciepła min. 80%
- podwieszana, wewnętrzna, zintegrowana w jednej obudowie
- nagrzewnica elektryczna w zestawie centrali

Lokalizacja centrali wentylacyjnej w pomieszczeniu technicznym.

## **II. Minimalne parametry techniczne dla pompy ciepła:**

- pompa ciepła powietrze / woda
- dwusprężarkowa, w jednym urządzeniu
- mocy min. 30 kW (przy A2/W35)
- COP min. 3,5
- temp. czynnika min. 60st.C