

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

w Poznaniu

im. prof. Ludwika Bierkowskiego



Dział Zamówień Publicznych

ul. Dojazd 34, 60-631 Poznań

tel. 61-846-47-70,

www.szpitalmswia.poznan.pl

zamowienia@szpitalmswia.poznan.pl

Poznań, dnia 31.03.2023 r.

ZP/p/8/2023

**Do wszystkich Wykonawców
ubiegających się o udzielenie
zamówienia publicznego**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp na wykonanie robót budowlano-instalacyjnych polegających na dostosowaniu do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych klatek schodowych AK1, AK2 i AK3 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego przy ul. Dojazd 34 w Poznaniu

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ Nr 2

Zgodnie z art. 284 ust. 2 i 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1710 z późn. zm.), Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu, im. prof. Ludwika Bierkowskiego, informuje, że w przedmiotowym zwrócono się o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). Zamawiający niniejszym publikuje treść zapytań wraz udzielonymi wyjaśnieniami.

Zestaw zapytań nr 1

Oświetlenie awaryjne każdej z klatek schodowych wykonane jest jedną linią od lampy do lampy poprzez puszkę rozgałęźną E90 zgodnie z opisem: "Instalację należy prowadzić po trasach kablowych elektrycznych E90 odejścia wykonać n/t nad sufitami podwieszanymi na uchwytych systemowych E90 kablem HDGs z podtrzymaniem funkcji E90, podłączenie do oprawy wykonać poprzez puszkę systemową E90 z bezpiecznikiem tak, aby zabezpieczyć całą linię przed zwarcie wywołanym np. spalaniem oprawy podczas pożaru (odcięcie jednego elementu nie całej linii oprawy)." Pytanie: W jaki sposób mają być montowane puszki E90 np. obok oprawy, za oprawą?

Odpowiedź Zamawiającego:

Puszki E90 tzw. PIP należy montować za oprawą awaryjną/ewakuacyjną, a połączenia kabli niepalnych E90 wykonywać wewnątrz ww. puszek. Oprawy nie posiadają wkładek ceramicznych, dlatego też Zamawiający proponuje zastosować dodatkowe puszki. Wykonawca we własnym zakresie zmodyfikuje odpowiednie pozycje kosztorysowe, ponieważ przekazane przedmiary mają charakter pomocniczy i nie stanowią podstawy ofertowania do złożenia ofert. Zaleca się zastosować prostokątne puszki przelotowe E90, które powinny zostać zasłonięte przez oprawę awaryjną.

Niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.

Z poważaniem

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
mgr Michał Flis