Obudowanie szachtów wentylacji grawitacyjnej do wytrzymałości ogniowej EI120 za pomocą płyty ogniochronnych GKF przeznaczonych do obudowy instalacji wentylacyjnych. Obudowa od poziomu podłogi do stropu pomieszczenia.

STREFA IV, 755m2
BUDYNEK (SW)

Obudowanie szachtów wentylacji grawitacyjnej do wytrzymałości ogniowej EI120 za pomocą płyty ogniochronnych GKF przeznaczonych do obudowy instalacji wentylacyjnych. Obudowa od poziomu podłogi do stropu pomieszczenia.

jące okno bez wymaganej klasy
mości ogniowej. Projektuje się
aną na okno w klasie EI60.
jące okno do usunięcia.

K5

Projektuje się przeniesienie istniejącego hydrantu zlokalizowanego przy wejściu do klatki K5 w nowe miejsce w celu zapewnienia odpowiedniego pokrycia zasięgiem hydrantu strefy pożarowej.

Projektuje się obudowę drogi natarcia jednostek straży pożarnej. Istniejącą witrynę usunąć. Nowa witryna w klasie odporności ogniowej. EI60.

Projektuje się obudowę drogi natarcia jednostek straży pożarnej. Istniejącą witrynę usunąć. Nowa witryna w klasie odporności ogniowej EI60.

S1 STREFA V, 4950m2
BUDYNEK (SW)

Drzwi do szachty żelbetowego w klasie EI120 bez wymaganej klasy odporności ogniowej. Projektuje się wymianę na drzwi w klasie EI120. Istniejące drzwi do usunięcia.

K4

Istniejące okno bez wymaganej klasy odporności ogniowej. Projektuje się wymianę na okno w klasie EI60. Istniejące okno do usunięcia.

Istniejące okno bez wymaganej klasy odporności ogniowej. Projektuje się wymianę na okno w klasie EI60. Istniejące okno do usunięcia.

S3 STREFA I,2702m2
BUDYNEK (N)

K3

UWAGA:
Połączenie witryny ppoż. z kolumną wykonać wg. wytycznych wybranego producenta stolarki ppoż. (zastosować wypełnienie szczelne w odpowiedniej klasie ppoż oraz zasłonić maskownicą nawiązującą do ościeżnic witryn.

UWAGA:
Istniejące instalacje elektryczne znajdujące się w przestrzeni klatki K2 wchodzące w kolizję z nowoprojektowaną witryną ppoż. należy poprowadzić na nawo poza witryną ppoż. przechodząc przeszcianę klatki K2 od strony pomieszczenia numer 2.

Projektowane wydzielenie klatki schodowej witryną w klasie odporności ogniowej EI60S oraz drzwiami ppoż. w klasie EI30S.

K2

Istniejący hydrant z wężem półsztywnym o dł. 20m Projektuje się wymianę węża na wąż półsztywny o długości 30m(+3).

K1

S2 STREFA II, 3414m2
BUDYNEK (SW)

REGAŁ NA ZBIORY SPECJALNE SZER.50cm.

OZNACZENIA PPOŻ

- Wyjścia ewakuacyjne
- Wyjście pozostałe
- Projektowane ściany murowane
- Ściany p.poż. – REI 60
- Ściany p.poż. – REI 120
- Obszar stref pożarowych
- Istniejąca gaśnica
- Projektowany hydrant wewnętrzny
- Projektowana gaśnica typu ABC
- Istniejący hydrant wewnętrzny
- Elementy projektowane wentylacji ppoż.
- Projektowane wyburzenia/bk
- Lokalizacja
- Oznaczenie klatek schodowych zgodnie z ekspertyzą
- Uwagi ppoż. do elementów projektowanych
- Uwagi dodatkowe
- Okno/Witryna projektowane
- Drzwi projektowane

UWAGI

1. Projekt został połączony z inwentaryzacją.
2. Wymiary podane w mm, poziomy na rzędnych technicznym.
3. Wymiary pomieszczeń, oddzielne dach wzajemnie należy odczytywać wraz z opisem projektu technicznego branży architektonicznej.
4. Na rysunkach nie wyznaczono głębokości tynków.
5. Montaż elementów ppoż. wykonać według wytycznych danych producentów.

Zestawienie pomieszczeń - Segment S1, I Piętro

Nr pom.	Nazwa pom.	Posadzka	Pow. [m2]
1	Pom. techniczne	Istniejąca - bez zmian	19.96
2	WC	Istniejąca - bez zmian	42.05
3	WC	Istniejąca - bez zmian	5.40
4	WC	Istniejąca - bez zmian	38.87
5	Pom. socjalne	Istniejąca - bez zmian	27.81
6	Pom. biurowe	Istniejąca - bez zmian	21.60
7	Pom. biurowe	Istniejąca - bez zmian	21.60
8	Pom. biurowe	Istniejąca - bez zmian	27.25
9	Pom. biurowe	Istniejąca - bez zmian	27.40
10	Magazyn	Istniejąca - bez zmian	18.87
11	Komunikacja	Istniejąca - bez zmian	37.39
12	Magazyn	Istniejąca - bez zmian	158.86
13	Komunikacja	Istniejąca - bez zmian	28.52
14	Komunikacja	Istniejąca - bez zmian	5.27
15	Pom. biurowe	Istniejąca - bez zmian	19.96
16	Pom. biurowe	Istniejąca - bez zmian	19.96
17	Czytelnia czasopism	Istniejąca - bez zmian	72.22
18	WC	Istniejąca - bez zmian	2.42
19	WC	Istniejąca - bez zmian	2.42
20	Komunikacja	Istniejąca - bez zmian	104.37
21	Hol Po. wystawiennicza	Istniejąca - bez zmian	277.95
22	Sala seminaryjna	Istniejąca - bez zmian	188.3
23	Komunikacja	Istniejąca - bez zmian	71.22
24	Komunikacja	Istniejąca - bez zmian	28.52
25	Komunikacja	Istniejąca - bez zmian	19.80
26	Czytelnia czasopism	Istniejąca - bez zmian	304.66
27	Czytelnia informacyjna	Istniejąca - bez zmian	309.31
28	Klatka schodowa	Istniejąca - bez zmian	41.27
	SUMA		3519.0

Zestawienie pomieszczeń - Segment S2, I Piętro

Nr pom.	Nazwa pom.	Posadzka	Pow. [m2]
1	Antresola	Istniejąca - bez zmian	874.50
2	Klatka ezgodnowa	Istniejąca - bez zmian	53.72
3	Sala komputerowa	Istniejąca - bez zmian	78.04
4	Sala dydaktyczna	Istniejąca - bez zmian	78.04
5	Biuro	Istniejąca - bez zmian	34.80
6	Biuro	Istniejąca - bez zmian	33.51
7	Pok. pracy indywidualnej	Istniejąca - bez zmian	5.64
8	Pok. pracy indywidualnej	Istniejąca - bez zmian	5.11
9	Pok. pracy indywidualnej	Istniejąca - bez zmian	5.11
10	Pok. pracy indywidualnej	Istniejąca - bez zmian	5.49
11	Pok. pracy indywidualnej	Istniejąca - bez zmian	5.65
12	Pok. pracy indywidualnej	Istniejąca - bez zmian	5.11
13	Pok. pracy indywidualnej	Istniejąca - bez zmian	5.11
14	Pok. pracy indywidualnej	Istniejąca - bez zmian	8.29
15	Klatka ezgodnowa	Istniejąca - bez zmian	33.21
16	Serwerownia	Istniejąca - bez zmian	21.98
17	Sala dydaktyczna	Istniejąca - bez zmian	142.56
17.1	Zaplecze	Istniejąca - bez zmian	6.82
18	Biuro	Istniejąca - bez zmian	40.25
19	Biuro	Istniejąca - bez zmian	40.19
20	Klatka schodowa	Istniejąca - bez zmian	33.71
	SUMA		1524.7

Zestawienie pomieszczeń - Segment S3, I Piętro

Nr pom.	Nazwa pom.	Posadzka	Pow. [m2]
1	Magazyn	Istniejąca - bez zmian	32.04
2	Magazyn	Istniejąca - bez zmian	31.90
3	Magazyn	Istniejąca - bez zmian	31.39
4	Pom. biurowe	Istniejąca - bez zmian	31.43
5	Pom. biurowe	Istniejąca - bez zmian	31.15
6	Pom. biurowe	Istniejąca - bez zmian	15.90
7	Pom. biurowe	Istniejąca - bez zmian	31.54
8	Pom. biurowe	Istniejąca - bez zmian	31.85
9	Pom. biurowe	Istniejąca - bez zmian	31.85
10	Pom. biurowe	Istniejąca - bez zmian	31.60
11	Pom. biurowe	Istniejąca - bez zmian	31.59
12	Pom. biurowe	Istniejąca - bez zmian	28.74
13	Pom. biurowe	Istniejąca - bez zmian	31.17
14	Pom. socjalne	Istniejąca - bez zmian	30.28
15	Komunikacja z Kafką	Istniejąca - bez zmian	193.39
16	WC	Istniejąca - bez zmian	5.06
17	WC	Istniejąca - bez zmian	4.52
	SUMA		622.9

INWESTOR
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
ul.Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn
pawel.wiorowski@uwm.edu.pl
tel: +48 661 950 059

GEN. PROJ.

see. architecture
see. A.S.A. Sp. z o.o.
ul. Dąbrowskiego 2, 60-529 Poznań
ul. Zakopiańska/Monte Cassino 27/3, 61-895 Poznań
biuro@seearchitecture.eu, www.seearchitecture.eu
+48 796 241 645, +48 605 976 505

ARCHITEKTURA

PROJ. GŁ.	mgr inż. arch. Mateusz Golon	SWP/0063/2021
PROJ. SPR.	mgr inż. arch. Bartosz Mirga	364/WOKM/2019
ZESPÓŁ PROJ.	mgr inż. arch. Mateusz Gąsiorek	
	mgr inż. arch. Michał Paszke	346/SWOKM/2019
	mgr inż. arch. Michał Hołowna	
	mgr inż. arch. Annika Jans Sochacka	

INWESTYCJA
Przebudowa Budynku Biblioteki Uniwersyteckiej UWM w Olsztynie - dostosowanie budynku do wymogów ochrony przeciwpożarowej.

DANE INWESTYCJI
ul. Michała Oczapowskiego 12B, Olsztyn, gm. Olsztyn, pow Olsztyński; dz. nr ew. 25/8, 25/40,25/63 ,obr. Olsztyn 152, jedn. 286201_1.0152.25/8, 286201_1.0152.25/40, 286201_1.0152. 25/63

FAZA
Projekt techniczny

BRANŻA
Architektura

NAZWA RYS.
Rzut I piętra
NR
03

SKALA
1:100
DATA
Poznań, 05.04.2023