CENTRALA ODDYMIANIA MECHANICZNEGO
1600 x 1200 x 400 (wys x szer x gł)

System Sygnalizacji Pożaru

Alarm NC 11 10 (10K)

Reset NO 11 10

Uszkodzenie/Potwierdzenie/ Alarm OMEGA 24 23 22 21 32 31

Zasilanie
1x230VAC, 50Hz
L1 N PE

NHXH-J FE180/E90 MICA
3x6

-WG L1 N PE

ZAS.REZ.WENT.NP
B16/1
ZP3000
-X1 U1 V1 W1 PE

-X3 1 2 3 4
-X4

ZAS.REZ.WENT.NP
B16/1
ZP3000
-X1 U1 V1 W1 PE

-X3 1 2 3 4
-X4

-X10

-X9 1 2 3 4 5 6 7

-X5
-X5

-X10 1 2

-X11 1 2

-X12 1 2 3 4 5 6

Alarm
Reset
awaria
potwierdzenie
alarm

HDGs FE180 PH90/E90 3x2,5 — Sitowniki okien oddymiających (M)
HDGs FE180 PH90/E90 3x2,5 — Sitowniki okien oddymiających (M)
HDGs FE180 PH90/E90 3x2,5 — Sitowniki okien oddymiających (M)
HDGs FE180 PH90/E90 3x2,5 — Sitowniki okien oddymiających (M)

NHXCH-J FE180/E90
MICA 4x4,0

L1 L2 L3 PE

U1 V1 W1 PE

M
WNP1
P=1,5kW(F)
U=3x230VAC

HTKSH FE180 PH90/E90 3x2x0,8

HDGs FE180 PH90/E90 3x1,5

BE 24VDC
Przepustnica
wentylatora
WNP1

NHXCH-J FE180/E90
MICA 4x4,0

L1 L2 L3 PE

U1 V1 W1

M
WNP2
P=1,5kW(F)
U=3x230VAC

HTKSH FE180 PH90/E90 3x2x0,8

HDGs FE180 PH90/E90 3x1,5

BE 24VDC
Przepustnica
wentylatora
WNP2

HTKSHekw FE180/PH90 3x2x0,8

Beck
Przetwornik
ciśnienia
WNP

MCR RPD-1 ręczny przycisk oddymiania
1 3 5 7 9 11 13
2 4 6 8 10 12 14
SW RESET
1 NO ALARM
1 NC ALARM
32 STZX
33 PK

HTKSH PH90 4x2x0,8

MCR RPD-1 ręczny przycisk oddymiania

HTKSH PH90 4x2x0,8

MCR RPD-1 ręczny przycisk oddymiania

HTKSH PH90 4x2x0,8

MCR RPD-1 ręczny przycisk oddymiania

HTKSH FE180/PH90 3x2x1

HTKSH FE180/PH90 3x2x1

Kanałowa czujka dymu WNP1

Kanałowa czujka dymu WNP2

INWESTOR	**Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie** **ul.Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn** **pawel.wisniewski@uwm.edu.pl** **tel: +48 661 908 098**
GEN. PROJ.	see. architecture see. sp. z o. o., nip: 7773237073 ul. Zdobywców Monte Cassino 37/3, 61-695 Poznań biuro@seearchitecture.eu, www.seearchitecture.eu +48 796 241 645, +48 605 976 505
	INSTALACJE ELEKTRYCZNE
PROJ. GŁ.	mgr inż. Marcin Besterda — WKP/0152/POOE/14
PROJ. SPR.	mgr inż. Michał Bąk — WKP/0211/POOE/19
INWESTYCJA	**Przebudowa Budynku Biblioteki Uniwersyteckiej UWM w Olsztynie - dostosowanie budynku do wymogów ochrony przeciwpożarowej.**
DANE INWESTYCJI	ul. Michała Oczapowskiego 12B, Olsztyn, gm. Olsztyn, pow. Olsztyński, dz. nr ew. 25/6, 25/40, 25/93, obr. Olsztyn 152, jedn. 286201_1.0152.25/6, 286201_1.0152.25/40, 286201_1.0152.25/93
FAZA	Projekt techniczny
BRANŻA	Instalacje elektryczne
NAZWA RYS.	**Oddymianie mechaniczne - Schemat ideowy** — NR **E06**
SKALA	-:- — DATA Poznań, 05.04.2023