DRZWI WYPOSAŻONE W ELEKTROTRZYMACZ
STALE OTWARTE
ELEKTROTRZYMACZ ZWALNIANY W PRZYPADKU
ALARMU POŻAROWEGO

Projektowane klapy dymowe w witrynach
ogrodu zimowego
W zakresie branży wentylacji.

WYPUST KABLOWY
230VAC/ULW 24VDC

WYPUST KABLOWY 3-FAZOWY

PRZEBIEG ISTNIEJĄCEGO SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU DO ROZDZIELNICY

ISTNIEJĄCA ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA DO ROZDZIELNICY

OPRAWA AWARYJNA EWAKUACYJNA DO WYMIANY

CENTRALA STEROWANIA ODDYMIANIEM

RĘCZNY PRZYCISK ODDYMIANIA

PROJEKTOWANA KLAPA ODCINAJĄCA Z SILOWNIKIEM 230VAC
(W ZAKRESIE BRANŻY WENTYLACJI)

PROJEKTOWANY MODUŁ STERUJĄCY SSP
1-PRZEKAŹNIKOWY M701

PROJEKTOWANY MODUŁ STERUJĄCY SSP
2-WEJŚCIOWY M720

PROJEKTOWANY MODUŁ STERUJĄCY SSP
2-WEJŚCIA/1-WYJŚCIE M721

INWESTOR: **Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie**
ul.Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn
pawel.wierbicki@uwm.edu.pl
tel. +48 661 300 886

GEN. PROJ.:
see. architecture
see. sp. z o. o., nip: 7773237073
ul. Wojska Polskiego 2/3, 61-695 Poznań
biuro@seearchitecture.eu, www.seearchitecture.eu
+48 796 241 645, +48 605 976 505

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJ. GŁ.	mgr inż. Marcin Bestenda	WKP/0152/POOE/14
PROJ. SPR.	mgr inż. Michał Bąk	WKP/0211/POOE/19

INWESTYCJA	**Przebudowa Budynku Biblioteki Uniwersyteckiej UWM w Olsztynie - dostosowanie budynku do wymogów ochrony przeciwpożarowej.**
DANE INWESTYCJI	ul. Michała Oczapowskiego 12B, Olsztyn, gm. Olsztyn, pow. Olsztyn, obręb 0025_2\5\6, 2\5\6, dz. Olsztyn 152, 2\5\6, 2862/2_1.0152.2\5\6, 2862/2_1.0152.2\5\40, 2862/2_1.0152.25/93
FAZA	Projekt techniczny
BRANŻA	Instalacje elektryczne
NAZWA RYS.	**Rzut Piętro II** NR **E04**
SKALA	1:100 DATA Poznań, 05.04.2023