STREFA I, 1347m2
BUDYNEK (SW)

STREFA II, 1250m2
BUDYNEK (SW)

STREFA I,1933m2
BUDYNEK (SW)

STREFA I,2702m2
BUDYNEK (N)

K1

K2

K3

K4

K5

Projektuje się wentylację przedsionka ppoż. według projektu wykonawczego instalacji sanitarnych.

Ściana oddzielenia pożarowego pomiędzy strefami w klasie REI120.

Drzwi do maszynowni dźwigu windowego bez wymaganej klasy odporności ogniowej. Projektuje się wymianę na drzwi w klasie EI30 i minimalnym świetle przejścia 90x200 cm. Istniejące drzwi do usunięcia.

Istniejąca brama garażowa w klasie EI60 do pozostawienia. Podłączona do SSP. Mechanizm bramy do naprawy lub wymiany.

Istniejące drzwi bez wymaganej klasy odporności ogniowej. Wymiana na drzwi w klasie EI60 i minimalnym świetle przejścia 90x200 cm.

Drzwi bezklasowe. Wymiana na drzwi w klasie EI60.

Istniejąca brama garażowa w klasie EI60 do pozostawienia. Mechanizm bramy do naprawy.

Drzwi do maszynowni dźwigu windowego bez wymaganej klasy odporności ogniowej. Projektuje się wymianę na drzwi w klasie EI30. Istniejące drzwi do usunięcia. Drzwi bezklasowe. Do wymianay na drzwi w klasie EI30.

Projektuje się wydzielenie rozdzielnii NN oraz zespołu sterującego oświetleniem awaryjnym jako osobnej strefy.

Drzwi do pomieszczenia UPS bez wymaganej klasy odporności ogniowej. Projektuje się wymianę na drzwi w klasie EI60 świetlo przejścia 90x200 cm. Istniejące drzwi do usunięcia.

Drzwi do rozdzielni NN oraz zespołu sterującego oświetleniem awaryjnym w klasie EI30. Projektuje się przeniesienie drzwi i wstawienie w miejsce drzwi maszynowni windowej na tej samej klatce. Drzwi do rozdzielni NN wykonać w klasie odporności ogniowej EI60 i świetle przejścia 90x200 cm.

Istniejący hydrant dn 25 z wężem półsztywnym 20m. Projektuje się wymianę węża na wąż półsztywny o długości 30m(+3).

Ściana oddzielenia pożarowego pomiędzy strefami spełniająca wymóg - REI120

Projektuje się wentylację przedsionka ppoż. według projektu wykonawczego instalacji sanitarnych.

Ściana oddzielenia pożarowego pomiędzy strefami spełniająca wymóg - REI120

Istniejące okno bez wymaganej klasy odporności ogniowej. Projektuje się wymianę na okno w klasie EI60. Istniejące okno do usunięcia.

Istniejące okno bez wymaganej klasy odporności ogniowej. Projektuje się wymianę na okno w klasie EI60. Istniejące okno do usunięcia.

Drzwi do maszynowni dźwigu windowego bez wymaganej klasy odporności ogniowej. Projektuje się wymianę na drzwi w klasie EI30. Istniejące drzwi do usunięcia. Drzwi bezklasowe. Do wymianay na drzwi w klasie EI30.

Drzwi do wymiennikowni oraz przepompowni ppoż. zasilającej hydranty wewnętrzne bez wymaganej klasy odporności ogniowej. Projektuje się wymianę na drzwi w klasie EI60. Istniejące drzwi do usunięcia.

Projektuje się usunięcie palnej witryny PCV bez wymaganej klasy odporności ogniowej.

Palna witryna PCV do usunięcia.

Projektowane napowietrzanie w postaci dwóch wentylatorów napowietrzających mocowanych pod spocznikiem żelbetowym klatki schodowej na parterze segmetu S2. Na wlot do wentylatorów projektuje się wykonanie przebić w ścianach żelbetowych klatki schodowej. Otwory o wymiarach 71x71 cm wykonać po obu stronach okna klatki schodowej.

Projektuje się wydzielenie pożarowe wymiennikowni oraz przepompowni ppoż. zasilającej hydranty wewnętrzne. Istniejące ściany oraz strop spełniają wymóg wytrzymałości ogniowej REI120. Wszelkie instalacje przechodzące przez elementy oddzielenia ppoż. zabezpieczyć przepustem ppoż. w klasie danej przegrody.

Istniejące okno bez wymaganej klasy odporności ogniowej. Projektuje się wymianę na okno w klasie EI60. Istniejące okno do usunięcia.

OZNACZENIA PPOŻ

- Wyjścia ewakuacyjne
- Wyjścia pozostałe
- Projektowane ściany murowane
- Ściany p.poż. - REI 60
- Ściany p.poż. - REI 120
- Obszar stref pożarowych
- Istniejąca gaśnica
- Projektowany hydrant wewnętrzny
- Projektowana gaśnica typu ABC
- Istniejący hydrant wewnętrzny
- Elementy projektowane wentylacji ppoż.
- Projektowane wyburzenia/ŚŁ
- Likwidacja
- Oznaczenie klatek schodowych zgodnie z ekspertyzą
- Uwagi ppoż do elementów projektowanych
- Uwagi dodatkowe
- Okno/Witryna projektowane
- Drzwi projektowane

Zestawienie pomieszczeń - Segment S1, Piwnica

Nr pom.	Nazwa pom.	Posadzka	Pow. [m2]
1	Przedsionek p.poż.	lastryko - bez zmian	34.45
2	Maszynownia windy	lastryko - bez zmian	9.30
3	Klatka schodowa	lastryko - bez zmian	54.34
4	Magazyn	lastryko - bez zmian	113.07
5	Garaż	lastryko - bez zmian	1100.03
6	Garaż	lastryko - bez zmian	1209.15
	SUMA		2516.7

Zestawienie pomieszczeń - Segment S2, Piwnica

Nr pom.	Nazwa pom.	Posadzka	Pow. [m2]
1	Magazyn	lastryko - bez zmian	1109.77
2	Klatka schodowa	lastryko - bez zmian	34.75
3	Pomieszczenie UPS	lastryko - bez zmian	15.67
4	Klatka schodowa	lastryko - bez zmian	23.61
5	Rozdzielnia NN	lastryko - bez zmian	44.60
6	Maszynownia windy	lastryko - bez zmian	9.30
7	Klatka schodowa	lastryko - bez zmian	54.34
8	Maszynownia windy	lastryko - bez zmian	3.77
	SUMA		1869.1

Zestawienie pomieszczeń - Segment S3, Piwnica

Nr pom.	Nazwa pom.	Posadzka	Pow. [m2]
1	Zaplecze komory fumigacyjnej	lastryko - bez zmian	31.70
2	Komora fumigacyjna	lastryko - bez zmian	21.99
2.1	Prom. dostaqi komory fumigacyjnej	lastryko - bez zmian	9.30
3	Zaplecze komory fumigacyjnej	lastryko - bez zmian	31.70
4	Magazyn	lastryko - bez zmian	84.88
5	Magazyn	lastryko - bez zmian	16.15
6	Prom. gospodarcze	lastryko - bez zmian	31.95
7	Prom. gospodarcze	lastryko - bez zmian	32.22
8	Magazyn	lastryko - bez zmian	32.26
9	Magazyn	lastryko - bez zmian	33.22
10	Pomieszczenie technizne	lastryko - bez zmian	17.79
11	Pomieszczenie technizne	lastryko - bez zmian	47.24
12	Korytarz	lastryko - bez zmian	114.90
13	Prom. gospodarcze	lastryko - bez zmian	9.30
14	WC	lastryko - bez zmian	3.23
15	Klatka schodowa	lastryko - bez zmian	31.34
16	Przedsionek p.poż	lastryko - bez zmian	9.32
	SUMA		533.3

INWESTOR: **Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie**
ul.Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn
pawel.wisniewski@uwm.edu.pl
tel: +48 661 900 008

GEN. PROJ.: see. architecture
see. 24 s. c. nip: 7772231573
ul. Zdobywców Monte Cassino 37/3, 61-895 Poznań
biuro@seearchitecture.eu, www.seearchitecture.eu
+48 796 241 640, +48 605 976 505

ARCHITEKTURA

PROJ. GŁ.	mgr inż. arch. Mateusz Golon	SWPOKK/0321
PROJ. SPE.	mgr inż. arch. Bartosz Mroge	2kWPOKK/2019
ZESPÓŁ PROJ.	mgr inż. arch. Mateusz Gąsiorek	
	mgr inż. arch. Michał Paucke	346/SWOKK/2019
	mgr inż. arch. Michał Hołowna	
	mgr inż. arch. Annika Jane Sochacka	

INWESTYCJA: **Przebudowa Budynku Biblioteki Uniwersyteckiej UWM w Olsztynie - dostosowania budynku do wymogów ochrony przeciwpożarowej.**

DANE INWESTYCJI: ul. Michała Oczapowskiego 12B, Olsztyn, gm. Olsztyn, pow. olsztyński, woj. warmińsko-mazurskie, 20/42/2/03, obr. Olsztyn 152, dział: 286201_1.0152.2/34, 286201_1.0152.2/40, 286201_1.0152: 25/93

FAZA: Projekt architektoniczno-budowlany

BRANŻA: Architektura

NAZWA RYS.: **Rzut piwnicy** NR: **01**

SKALA: 1:100 DATA: Poznań, 06.03.2023