




Zestaw zbrojenia zewnętrznego





Płyta gr. 30 cm
Beton: klasy C25/30 W8 F100
Stal: A-IIIN RB500W
c nom =5,0cm (fundamenty)

Zestaw zbrojenia wewnętrznego



Zestaw zbrojenia wewnętrznego

ZBROJENIE NAROŻNIKÓW



UWAGA: Ściany windy zazbroić z dwóch siatek krzyżowo zbrojonych. Jedną z siatek wykonać od wewnętrznej strony ściany, drugą od zewnętrznej strony ściany windy. Siatki krzyżowo zbrojone wykonać z pręta #12mm w rozstawie co 15cm. Podczas wykonania zbrojenia zachować otulinę gr. 3cm. Ściany żelbetowe w miejscu występowania otworów należy dozbroić 4/12 nad otworem (na rzędnych +2,25; +6,50)

PRACOWNIA PROJEKTOWANIA BUDOWNICTWA I NADZORU BUDOWLANEGO INZ BUD ul. Mickiewicza 21, 87-300 BRDOWICA, TEL. 577 666 197, 696 375 410, NIP 874-154-18-24, REGON 340825237			
Inwestor / Adres GMINA RYŃSK ul. Mickiewicza 21 87-200 Wąbrzeźno			
Projekt / Obiekt DOBUDOWA DŹWIGU OSOBOWEGO DO BUDYNKU ŚWIETLICY			
Adres inwestycji Ryńsk, gm. Ryńsk, działka nr 207/2, obręb 0014, jednostka ewidencyjna 041705_2			
Rysunek / Temat / Treść Konstrukcja ściany szybu windy			
Projektant	Imię i Nazwisko	Podpis i pieczęć	
mgr inż.	Lukasz Lisiński nr. bud. w KUP: 0003/P000C/12 w KPOIB KUP: 000193/10		
Asystent	tech. bud.	Hubert Kostański	
Asystent	mgr inż.	Magdalena Żuchowska	
Faza:	Bransja:	SKALA:	DATA:
Projekt wykonawczy	BUDOWLANA	1:50	Luty 2023r.
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE Przedmiotowy projekt jest architektoniczny i chroniony prawem autorskim zgodnie z art. 1 i następnymi Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz.U. nr 24 poz. 83 z 23 lutego 1994 r.)			