

1. Wykonanie otworu drzwiowego.

1.1 Prace wstępne:

- Wykonać podstępowanie stropu w następujący sposób:

Górą pod stropem umieścić rygiel drewniany o przekroju 14x14cm, dołem na stropie umieścić podwalinę drewnianą o przekroju 14x14cm. Wzdłuż podwaliny i rygla rozmieścić słupki dostosowane wysokością do wysokości pomieszczenia, rygla i podwaliny. Słupki o przekroju 14x14cm w max rozstawie 1,0m. Słupki stężyć deskami stężającymi o przekroju 15x3cm. Deski stężące zbić ze słupkami „na krzyż”.

1.2 I Etap

- Wykonać bruzdę na długości belki o głębokości max 15cm i wys. max 20cm. Na długości belki wykonać poduszki betonowe na podporach i dokonać wypoziomowania podparcia. Zamiast betonu zaleca się użyć zaprawy szybkoschnącej TEN-10 firmy Atlas. Na poduszkach ułożyć dwuteowniki zgodnie z rzutem i zabetonować górną przestrzeń pomiędzy górną półką belki stalowej, a murem. Beton dokładnie zagęścić i całość bruzdy obficie zmoczyć wodą. Dokładnie zabetonować dolną przestrzeń pomiędzy dolną półką a filarem bocznym. Po osiągnięciu przez beton wytrzymałości min. 0,5kN/cm² należy przystąpić do II Etapu.

1.3 II Etap


-Druga strona ściany – postąpić
dokładnie jak w I Etapie

1.4 III Etap

Założyć śruby spinające M12-8.8, wyspałdować przestrzeń pomiędzy belkami. Wyburzyć ścianę zachowując szczególną ostrożność przy podporach.

1.5 UWAGA:

-Przed rozbiórką ściany założyć śruby spinające dwuteowniki. Belki stalowe obłożyć siatką stalową i otynkować.



1.6 UWAGA:

- W przypadku przesunięcia otworu drzwiowego należy w pierwszej kolejności domurować część muru z jednej strony, aby móc oprzeć belki nośne dwuteowe

- Wszystkie nadproża
wykonać z rysunkiem rzut
parteru - nadproża,

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> INZ BUD </div>	PRACOWNIA PROJEKTOWANIA BUDOWNICTWA I NADZORU BUDOWLANEGO UL. DĄBOWICA 22, 87-300 BRDOWICA, TEL. 577 666 197, 696 355 410 NIP 874-154-18-22, REGON 340825237
Inwestor / Adres	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-bottom: 10px;"> GMINA RYŃSK ul. Mickiewicza 21 87-200 Wąbrzeźno </div>
Projekt / Obiekt	DOBUDOWA DŹWIGU OSOBOWEGO DO BUDYNKU ŚWETLICY
Adres inwestycji	Ryńsk, gm. Ryńsk, działka nr 207/2, obręb 0014, jednostka ewidencyjna 041705_2
Ryśnemek / Temat / Treść	
Schemat wykonania otworu w ścianie	
Projektant	
mgr inż.	Lukasz Liśiński <small>spr. bud. nr KUP/0003/POOK/12 nr KPOIB KUP/BO/0193/10</small>
Asystent	
tech. bud.	Hubert Kostański
Asystent	
mgr inż.	Magdalena Zuchowska
Faza:	
Projekt wykonawczy	Budowlana
Skala:	
1:50	Data:
Luty 2022r.	
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE Przedmiotowy projekt/utwór architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art. 1 i następnie Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz.U. nr 24 poz. 83 z 23 lutego 1994 r.)	