

UWAGI REALIZA

2. W przypadku wystąpienia kolizji z istniejącym uzbrojeniem zmiany należy dokonać w porozumieniu z Projektantem i Inspektorem Nadzoru. Nie wyklucza się się występowania niezinwentaryzowanego uzbrojenia terenu.
 3. Przewody kanalizacyjne układać na warstwie podsypki piaskowej 15 cm oraz w obsypce 30 cm.
 4. Posadzanie studzienek kanalizacyjnych dostosować do rzędnych powstających lub istniejących w miejscu ich posadzienia

