



Fundusze Europejskie



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



KRAJOWY
PLAN
ODBUDOWY

Dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU



POLSKI
ŁAD

Osiek, dnia 04.12.2023 r.

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: KPFZ.271.9.2023
„Budowa przedszkola i żłobka w Osieku”

Odpowiedź na wniosek o wyjaśnienie treści SWZ (zapytanie do SWZ)

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zmianami) Zamawiający niniejszym udostępnia treść wniesionych zapytań wraz z odpowiedziami:

1. W przedmiarze elektrycznym - 7/poz. 69 jest do wyceny Instalacja TV i LAN- brak dokumentacji. Prosimy o dołączenie dokumentacji. Brak schematu rozdzielnic T1. Prosimy o dołączenie.
Odpowiedź: wszystkie niezbędne informacje do wykonania w budynku sieci telewizyjnej, sieci LAN oraz rozdzielni T1 znajdują się w projekcie budowlanym na stronach 48, 49 oraz 51.
2. Prosimy o informację czy jest już wykonana rozdzielnia pomiarowa przez ZE ENERGA? Jeżeli nie to prosimy o informację w jakim terminie będzie wykonana?
Odpowiedź: rozdzielnia pomiarowa na chwilę obecną nie jest wykonana. Został złożony wniosek do Energa Operator S.A., Oddział w Toruniu, POP w Brodnicy, ul. 18 Stycznia 40, 87-300 Brodnica w celu podpisania umowy w tym zakresie (czas wykonania przyłącza około 14 miesięcy). W kwestii zasilania budowy w prąd tzw. budowlany, po przekazaniu placu budowy przez inwestora, złożenie wniosku do operatora leży w gestii wykonawcy zadania inwestycyjnego (czas przyłączenia około 2 tygodni).
3. Prosimy o zamieszczenie planu postępowań 2023/BZP 00030413/07/P
Odpowiedź: plan postępowań został opublikowany na stronie internetowej prowadzonego postępowania jako osobny plik pdf wraz z odpowiedzią na niniejsze zapytania.
4. W związku z dużym zakresem prac do wyceny i uprzejmie prosimy o wydłużenie terminu składania ofert do 19.12.2023 roku, aby umożliwić Wykonawcom złożenie rzetelnie opracowanych ofert.
Odpowiedź: Zamawiający częściowo przychylił się do wniosku Wykonawcy. Termin składania ofert zostaje wydłużony do 13.12.2023 r. do godz. 9:00. Otwarcie ofert nastąpi 13.12.2023 r. o godz. 9:10.
5. Prosimy o informację czy Inwestor dopuszcza wykonanie drzwi D4 jako drzwi płycinowych, a ościeży z płyt wiórowych, zamiast bardzo kosztownych drzwi z drewna litego.
Odpowiedź: Drzwi należy przyjąć zgodnie z opisem zawartym w projekcie budowlanym. Zamawiający wymaga drzwi dobrej jakości i trwałości.

6. Prosimy o wyszczególnienie wyposażenia jakie należy ująć w ofercie, ponieważ wyposażenie na rzucie przyziemia – technologia różni się znacząco od wyposażenia wskazanego w przedmiarach.

Odpowiedź: Wyposażenie należy przyjąć zgodnie z przedmiarem. Część wyposażenia znajdująca się na rysunkach technologii służyła do opisanie technologii z pokazaniem procesu technologicznego.

W związku ze zmianą terminu składania/otwarcia ofert zmianie ulega ogłoszenie o zamówieniu oraz postanowienia SWZ w ww. zakresie.

Pozostałe postanowienia SWZ wraz z załącznikami pozostają bez zmian.

Dodatkowo Zamawiający informuje, że odpowiedzi na wnioski Wykonawców stają się integralną częścią SWZ i są wiążące przy składaniu ofert.