



Urząd Gminy Trzebowno

36-001 Trzebowno 976
tel.: +48 177713700, fax. +48 177713719
<http://www.trzebowno.pl>
poczta@trzebowno.pl

BR.271.1.22.2022

Trzebowno, dn. 09.08.2022r.

WYJAŚNIENIA NR 2

I ZMIANA TREŚCI SWZ

Dotyczy: wyjaśnienia SWZ w postępowaniu nr BR.271.1.22.2022 pn.: **„Przebudowa i rozbudowa budynku zaplecza klubu sportowego w Jasionce wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu i budową wiaty”**

Zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. –Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej „p.z.p.”, Zamawiający publikuje wnioski o wyjaśnienie treści SWZ wraz z odpowiedziami.

Jednocześnie, działając na podstawie art. 286 ust. 1 Pzp zamawiający dokonuje zmian SWZ- termin składania ofert.

Pytanie 1 : W przedmiarze wykończenie poddasza części istniejącej jest z podłogi z desek struganych na legarach drewnianych i pomiędzy legarami wełna (brak grubości), natomiast w projekcie wykończeniem jest wylewka betonowa na styropianie grubości około 15 cm. Proszę o wskazanie poprawnego rozwiązania wykonania tej warstwy.

Odpowiedź: podłoga w cz. poddasza: wylewka betonowa 7cm na styropianie grubości 15 cm (10cm +5 cm).

Pytanie 2 : Proszę o doprecyzowanie zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej w zakresie kolorystyki, struktury, wymogów dotyczących izolacji termicznej stolarki (podano tylko współczynnik dla szyb).

Odpowiedź: Stolarka zewnętrzna (okna i drzwi): aluminium, kolor: antracytowy, Odporność na włamanie klasa RC 3, $R_w = \text{min. } 34 \text{ dB}$

Okna, drzwi balkonowe i powierzchnie przezroczyste nieotwieralne (szyby): współczynnik przenikania ciepła, maks.: $U_g = 0,5 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ $U_w = 0,85 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$

Okna połaciowe (szyby): współczynnik przenikania ciepła, maks.: $U_w = 1,1 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$

Drzwi zewnętrzne (szyby): współczynnik przenikania ciepła, maks.: $U_w = 1,3 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$

Stolarka wewnętrzna (drzwi): aluminiowa, kolor: jasny szary

Stolarka drzwiowa i okienna: Szkło bezpieczne

Pytanie 3 : Proszę o podanie koloru stolarki okiennej i drzwiowej.

Odpowiedź: Stolarka zewnętrzna antracyt, aluminium., Stolarka wewnętrzna jasny szary

Pytanie 4: W zestawieniu stolarki drzwiowej materiał konstrukcji nie jest dokładnie sprecyzowany :drewniane/pcv", "pcv/aluminiowe". Proszę sprecyzować konkretnie z jakiego materiału mają być wykonane drzwi.

Odpowiedź: wszystkie drzwi zewnętrzne i wewnętrzne mają być aluminiowe.

Pytanie 5: Proszę o podanie dokładniejszych wytycznych co do paneli elewacyjnych i drewnopodobnych wraz z uwzględnieniem kolorystyki

Odpowiedź: panele elewacyjne włókno cementowe kolor jasny szary oraz kolor miedziany, panele drewnopodobne kolor dąb



Urząd Gminy Trzebowniko

36-001 Trzebowniko 976
tel.: +48 177713700, fax. +48 177713719
<http://www.trzebowniko.pl>
poczta@trzebowniko.pl

Pytanie 6: W nawiązaniu do Odpowiedzi Zamawiającego z dnia 29.07.2022 ponownie wnioskujemy o zmianę warunku udziału udziału w przetargu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej z „Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże że, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat licząc wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie (zakończył) co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie (w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane) budynku użyteczności publicznej, wraz z instalacjami i z towarzyszącą infrastrukturą o wartości nie mniejszej niż 2 000 000,00 zł brutto każda robota” na „Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże że, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat licząc wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie (zakończył) co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie (w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane) budynku, wraz z instalacjami i z towarzyszącą infrastrukturą o wartości nie mniejszej niż 2 000 000,00 zł brutto każda robota”. Niedopuszczenie do udziału w przetargu Wykonawców, którzy w swoich realizacjach mają budynki usługowe, przemysłowe, hotelowe, mieszkalne wielorodzinne i inne, które wartością znacznie przewyższają kwotę 2 000 000,00 zł brutto jest naruszeniem zasad uczciwej konkurencji. Konstrukcja i rozwiązania techniczno-materiałowe zaprojektowanego obiektu użyteczności publicznej nie różnią się od konstrukcji i technologii prowadzenia robót na obiekcie np. **biurowym**, budynku wielorodzinnego, czy zamieszkania zbiorowego (hotel). Funkcja obiektu nie ma wpływu na sposób realizacji robót budowlanych. Ponownie wnioskujemy o zmianę zapisu

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SWZ w proponowanym zakresie.

Ponadto Zamawiający informuje, że zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie przez **budynek użyteczności publicznej** - należy przez to rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny;

Pytanie 7: Proszę o podanie parametrów paneli elewacyjnych oraz sposobu montażu.

Odpowiedź:

Elewacyjne elementy architektoniczne wykończone panelami elewacyjnymi z włóknocementu, jako rozwiązanie systemowe. Obudowę panelową wykonać na konstrukcji aluminiowej przestrzegając wytycznych i zaleceń producenta dotyczących tworzenia konstrukcji. W skład elementów okładziny ściany zewnętrznej położonej na konstrukcji aluminiowej wchodzi zazwyczaj: okładzina, elementy mocujące, profil nośny, elementy łączące, elementy kotwiące, części uzupełniające, izolacja termiczna, kołki do mocowania izolacji. Montaż elementów należy wykonywać z zastosowaniem kotwi, kołków montażowych itp. do ścian dopuszczonych do stosowania w budownictwie (deklaracja zgodności, aprobaty technicznej). Płyty elewacyjne o grubości min. 8 mm, o powierzchni gładkiej matowej, o dużej odporności na ścieranie i odporności na promieniowanie UV oraz trwale zabezpieczone przed graffiti. Przy montażu należy zachować fugi między płytowe S=10 mm oraz zapewnić cyrkulację powietrza w przestrzeni wentylowanej.

Panele elewacyjne drewnopodobne- panele w formie desek, włókno cementowe rozwiązanie systemowe montowane na profilach aluminiowych.

Pytanie 8: Proszę o podanie parametrów podłogi na poddaszu.

Odpowiedź: odpowiedź w pytaniu nr. 1

Pytanie 9: Proszę o doprecyzowanie parametrów drzwi, drewniane, PCV, aluminium.

Odpowiedź: odpowiedź pytanie nr. 2-4

Pytanie 10: Proszę o uszczegółowienie ścianek z HPL. Wymiary ilość drzwi.

Odpowiedź: Ilość drzwi w zabudowie hpl- 6 sztuk (do kabin ustępowych pom. 27-2szt.,25,17,11,5), szerokość drzwi ok. 82cm wysokość skrzydła ok.187 cm Wysokość całkowita zabudowy ok. 2,0m.



Urząd Gminy Trzebowniko

36-001 Trzebowniko 976
tel.: +48 177713700, fax. +48 177713719
<http://www.trzebowniko.pl>
poczta@trzebowniko.pl

Zabudowa z HPL gr. min. 12mm dwustronnie laminowanej, drzwi wyposażone w trzy zawiasy samodomykające - grawitacyjne, pochwyt oraz blokadę z możliwością awaryjnego otwarcia i wskaźnikiem stanu „wolne-zajęte”. Profil usztywniający przednią ścianę. Elementy łączone ze sobą profilami z aluminium. Konstrukcja wsparta na nóżkach odpornych na wilgoć, na wysokości max 15 cm.

Pytanie 11: Proszę o zestawienie konstrukcyjne kratownicy Kr-1.

Odpowiedź: elementy kratownicy są opisane na rysunku A-7 - wiata, łącznie z podaniem wymiarów i ilości elementów.

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami w załączeniu zamawiający zamieszczają poprawione rysunki oraz przedmiar robót:

A.1 ELEWACJA PD.-WSCH I PD.-ZACH 09.08.2022.pdf
A.10 ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ 09.08.22.pdf
A.14 PRZESUWNA ŚCIANA 09.08.2022.pdf
A.2 ELEWACJA PN.-ZASCH I PN.-ZACH 09.08.2022.pdf
A.3 RZUT PRATERU 09.08.2022.pdf
A.4 RZUT PIĘTRA 09.08.2022.pdf
A.6 PRZEKRÓJ A-A 09.08.2022.pdf
A.7 PRZEKRÓJ B-B 09.08.2022.pdf
A.8 PRZEKRÓJ C-C 09.08.2022.pdf
A.9 ZESTAWIENIE STOLARKI DRZIWOWEJ 09.08.22.pdf
Klub Sportowy Jasionka, 08.2022, przedmiar.pdf

Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) zwanej dalej informuje, że zmianie ulega treść Specyfikacji Warunków Zamówienia jak poniżej:

Rozdział XVI otrzymuje brzmienie:

Termin związania ofertą

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni¹**, tj. do dnia **14 września 2022r.**
2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą wskazanego w ust. 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
3. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.

Rozdział XVII otrzymuje brzmienie:

Miejsce i termin składania ofert

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/trzebowniko> w myśl Ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania **do dnia 16 sierpnia 2022r. do godziny 8:00**
2. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty.



Urząd Gminy Trzebowno

36-001 Trzebowno 976

tel.: +48 177713700, fax. +48 177713719

<http://www.trzebowno.pl>

poczta@trzebowno.pl

3. Po wypełnieniu Formularza składania oferty lub wniosku i dołączenia wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”.
4. Oferta lub wniosek składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty za pośrednictwem platformazakupowa.pl, Wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach przesłanych za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Zalecamy stosowanie podpisu na każdym załączonym pliku osobno, w szczególności wskazanych w art. 63 ust 1 oraz ust.2 Pzp, gdzie zaznaczono, iż oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust.1 sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci lub formie elektronicznej i opatruje się odpowiednio w odniesieniu do wartości postępowania kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
5. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona.
6. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>

Lesław Kuźniar
Wójt Gminy Trzebowno