

Wszyscy zainteresowani Wykonawcy

Sprawa: Odpowiedź na zapytanie Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:
„Przebudowę nawierzchni jezdni ul. Kościuszki na odcinku od ul. Kolejowej do FAMUR
w Katowicach” 20/V/2024/WP.

Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach jako zamawiający informuje, że wpłynęły następujące zapytania dotyczące SWZ dla przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

1. W odpowiedziach z dnia 29.05 napisali Państwo, że przy doborze mieszanek mineralno asfaltowych należy założyć kategorię ruchu KR5 oraz asfalt 50/70. Mieszanki z ww. asfaltem spełniają wymagania maksymalnie dla KR4. Dla warstwy podbudowy i wiążącej KR5 należy założyć asfalt 35/50. Z kolej dla warstwy ściernalnej SMA lepsze modyfikowane np. PMB 45/80-55. Proszę o wskazanie co ostatecznie należy założyć w ofercie.

Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach jako zamawiający działając zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129 ze zm.) - dalej: „ustawa Pzp” udziela odpowiedzi:

- Ad.1 Nawierzchnie z mieszanek mineralno – bitumicznych należy wykonać przy zastosowaniu:
- warstwa wiążąca i wyrównawcza asfalt zwykły 35/50,
 - warstwa ściernalna - asfaltu modyfikowany PMB 45/80-55.

Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach jako zamawiający działając zgodnie z art. 286 ust. 1 w związku z art. 286 ust 3 ustawy Pzp zmienia SWZ oraz przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców ze zmianami w celu należytego przygotowania i złożenia ofert. Zmienia się zatem SWZ następująco:

W pkt. 12.1 jest:

„Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 03.07.2024 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”

Powinno być

„Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 05.07.2024 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”

W pkt 14.1 i 14.4 jest

„Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/mzum.katowice> do dnia 04.06.2024r. do godz: 09:55.”

„Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 04.06.2024r. o godz: 10:00 - link do transmisji on-line na stronie internetowej zamawiającego.”

Powinno być:

„Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/mzum.katowice> do dnia 06.06.2024r. do godz: 09:55.”

„Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 06.06.2024r. o godz: 10:00 - link do transmisji on-line na stronie internetowej zamawiającego.”

Niniejsze pismo zostało zamieszczone na stronie internetowej <https://platformazakupowa.pl/pn/mzum.katowice> w dniu 03.06.2024r

Otrzymują:

1. Wykonawcy uczestniczący w przedmiotowym postępowaniu.
2. WP a/a sprawy.

Zamieszczono:

Strona internetowa <https://platformazakupowa.pl/pn/mzum.katowice>.

Podpis i pieczęć osoby upoważnionej

DYREKTOR
Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Katowicach

Piotr Handwerker

KIEROWNIK
DZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Maciek Mizdański

Administratorem danych jest Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach (40-381) z siedzibą przy ul. Kantorówny 2a. Celem przetwarzania danych jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, realizacja obowiązku prawnego lub zadania. Przysługują Państwu prawa: sprostowania i dostępu do danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, odwołania zgody, sprzeciwu oraz wniesienia skargi.

Szczegóły: <https://mzum.katowice.pl/content/rodoZ>