



Toruń, 11.06.2024 r.

KPIM/312/2024
DZP.38.1.2023.MS

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych (budowa budynków nr B4A, B4, budynków technicznych wraz z zagospodarowaniem terenu) w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku – ETAP I FAZA 2 inwestycji.” Znak postępowania: ZP/01/23

Wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia (15)

668. Prosimy o doprecyzowanie jakie wyposażenie wbudowane Użytkownik będzie przenosić z istniejących budynków do nowo budowanego budynku. Prosimy o jednoznaczne podanie jakie urządzenia (typy/modeli) będą podlegały przenoszeniu wraz z określeniem wymagań technicznych w zakresie infrastruktury i oprogramowania.

Odpowiedź:

Zamawiający nie jest w stanie na dzisiaj przewidzieć jakiego rodzaju urządzenia będą przeniesione do nowopowstałego budynku po zakończeniu realizacji ETAPU 1 FAZA 2 (zużycie sprzętu w przeciągu dwóch lat jest niemożliwe do oszacowania).

759. Parametry Techniczne (Szafa endoskopowa OL - 4 wieszaków):

Prosimy o jednoznaczne doprecyzowanie czy suszone powietrze jest dostarczane do szaf z sieci szpitalnej czy ma pochodzić bezpośrednio z własnego niezależnego kompresora wbudowanego w urządzenie?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że suszone powietrze powinno pochodzić z kompresora stanowiącego integralną część szafy.

Dyrektor ds. inwestycyjnych


Mariusz Sowiński