



Toruń, 11.06.2024 r.

KPIM/310/2024

DZP.38.1.2023.MS

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych (budowa budynków nr B4A, B4, budynków technicznych wraz z zagospodarowaniem terenu) w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku – ETAP I FAZA 2 inwestycji.” Znak postępowania: ZP/01/23

### Wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia (13)

398. Proszę o odpowiedź na pytanie, czy należy wycenić wyposażenie opisane w dokumentach o nazwie:

- a) 376-IP-B4-XX-SP-A-00014-Wyposażenie
- b) 376-IP-B4-XX-SP-M-98002 Spis wymaganych parametrów
- c) 376-IP-00-XX-TD-M-98001-01 Opis Technologii Medycznej

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że należy wycenić wyposażenie wskazane w grupie 1 i 2 oraz w odpowiedziach do pytań z postępowania przetargowego w oparciu o dokumenty wskazane w zadanym pytaniu.

399. Proszę o potwierdzenie że z wyposażenia medycznego do wyceny jest tylko wyposażenie opisane w przedmiarze robót z branży TECHNOLOGIA MEDYCZNA tylko opisane w dziale:

1 - SPRZĘT MEDYCZNY I WYPOSAŻENIE INTEGRALNIE ZWIĄZANE Z KONSTRUKCJĄ BUDYNKU  
oraz

2 – SPRZĘT MEDYCZNY I WYPOSAŻENIE DO WBUDOWANIA

Jeśli tak, to proszę o informację, gdzie są opisane poszczególne pozycje sprzętu, ich specyfikacja lub charakterystyka niezbędna do wyceny.


**Odpowiedź:**

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 398.

451. Kto bierze odpowiedzialność za ewentualne przecieki w zakresie płyty fundamentowej i ścian fundamentowych ?

**Odpowiedź:**

Wykonawca etapu I fazy 1 inwestycji.

Dyrektor ds. inwestycyjnych  
  
Mariusz Sowiński