

Rozbudowa budynku szkoły podstawowej o salę gimnastyczną
Miedniewice gm. Wiskitki

NR	nazwa	tw	Q		
pom.	pomieszczenia	W	[w]	70/50	
123	Przedsionek	16	1054	1170	CV22-600-800
124	KOMUNIKACJA	20	212	292	CV11-600-400
125	Kotłownia	16	2229	2786	CV33-600-1200
126	POM. SIŁOWNI	20	1129	1411	CV11-600-1400
127	WC	20	464	638	CV11-600-700 LUB CV22-600-400
128	SZATNIA	24	179	280	CV11-450-400
129	NATRYSKI	24	1251	1954	CV22-600-1200
130	SZATNIA	24	20	31	
131	NATRYSKI	24	1030	1609	CV22-600-1000
132	WC MĘSKIE	20	634	872	CV11-600-800
133	WC DAMSKIE	20	683	939	CV11-600-900
134	MAGAZYN SPRZĘTU	20	233	291	BRAK
135	POKÓJ NAUCZYCIELA	20	594	743	CV22-600-500
136	WC DLA PERSONELU	20	456	570	CV11-600-700
137	POKÓJ 1POMOCY	20	531	664	CV11-600-700
138	SALA GIMNASTYCZNA	20	29434		ogrzewanie do tem. 12-16C 9765W - grzejniki: 2*CV33-900-1200 + 3* CV22-600-1400 ; ogrzewanie do temp. 20C - aparat grzewczo kanalizacyjny 10,2 kW ; podgrzew powietrza wentylacyjnego - jednostka wentylacyjna z odzyskiem ciepła Qgrz=3,0kW szt. 3
	ISTN. BUDYNEK SZKOŁY	20	85914		wg stanu istniejącego