

NAZWA OBWODU	Zasil. z TG	FN	FH	F1	F2.1	F2.2	F3.1	F3.2	F3.3	F3.4	–	F3.5	–	F4.1	F4.2
MOC [kW]	Ps=4 kW	–	–	0,12 kW	0,12 kW	0,1 kW	0,2 kW	0,2 kW	0,06 kW	--	--	0,06 kW	--	4 kW	kW
APARATURA	–	–	–	B10 S302	P304 40 –30 AC	–	–	–	–	–	–	C 6 S301	–	P304 40 –30 AC	–
APARATURA	–	Ochronnik Klasy T2	L333	PSS 100 230/24VAC	B10 S301	B10 S301	B16 S301	B16 S301	C 6 S301	B6 S301	–	M 250 0,25–0,4A	–	B16 S303	B16 S301
APARATURA	FRX 304 40A	–	–	B10 S302	–	–	–	–	M 250 0,25–0,4A	SM400 25A 2z	–	SM400 25A 2z	–	–	–
NAZWA ODBIORU (SYMBOL) OPIS	Zasilanie z tablicy T3	Ochronnik przepięciowy	Lampki kontrolne	Zasilanie gniazda serwisowego 24V	Zasilanie oświetlenia ewakuacyjn. Kotłowni	Zasilanie oświetl. Kotłowni + zewn.wejścia	Zasilanie gniazda Kotła	Zasil. gniazda Stacji Uzdatniania Wody	Zasilanie pompy obiegowej CO	Sterowanie i sygnalizacja	–	Zasilanie pompy obiegowej CW	–	Zasilanie gniazda 3–faz.	Zasilanie gniazda 3–faz.
TYP PRZEWODU (w mm²)	N2XH–J5x6	LgY6	LgY1,5	YDY2x2,5	YDYżo3x1,5	YDYżo3x1,5	YDYżo3x2,5	YDYżo3x2,5	YDYżo3x1,5	–	–	YDYżo3x1,5	–	YDYżo3x2,5	YDYżo5x2,5

UWAGA!
Wszelkie prawa zastrzeżone, łącznie z prawem reprodukcji lub udostępniania osobom trzecim tego rysunku lub jego części, bez wyraźnego upoważnienia firmy Pracownia Architektoniczna "ARCHIDUET" (Dz. U. Nr. 24/1994, poz. 83 art. 115-118)

ARCHIDUET Pracownia architektoniczna
Pracownia architektoniczna "ARCHIDUET"
ul.Bukowa 4, 96-500 Sochaczew

Temat:	Projekt przebudowy budynku Szkoły Podstawowej z rozbudową o Salę gimnastyczną - INSTALACJE ELEKTRYCZNE-	
Inwestor:	GMINA WISKITKI 96-315 Wiskitki, ul. Kościuszki 1	
Zespół projektowy:	Nazwisko i imię / nr uprawnień	Podpis
Projektant:	mgr inż.Dariusz Duplicki upr. nr MAZ/0409/PWOE/07	
Sprawdzający:	mgr inż. Krzysztof Sierpiński upr. nr MAZ/0591/PWBE/16	
Lokalizacja:	Miedniewice, gm.Wistitki, dz. nr ewid. 509 obręb ewid. 0017 Miedniewice jedn. ew. 143805_2 Wiskitki	Nr rys. E-07
Nazwa rysunku:	Schemat ideowy tablicy elektrycznej TK Kotłowni	
Data: IV kw. 2020r.	Format : A3 / SKALA : 1:100	Nr str. 45