



IR.271.1.16.2023

Strumień, 13 czerwca 2023 r.

Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego IR.271.1.16.2023 prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: „**Budowa nowego budynku dydaktycznego i przebudowa istniejącego budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Bąkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą**”

Zmiana treści SWZ

Działając zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 roku poz. 1710 z późniejszymi zmianami), Zamawiający zmienia treść specyfikacji warunków zamówienia.

Zakres zmian SWZ jest następujący:

- a) Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar robót instalacji elektrycznej i teletechnicznej /Bąków - rozbudowa szkoły - inst elektr i teletechn - przedmiar robót MODYFIKACJA/. Zmiana dotyczy uzupełnienia przedmiaru o dodatkową pozycję (dział 11, element 11.1, poz. 231).
- b) w SWZ w rozdziale XI, pkt 1:
 - jest: „1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/strumien> w myśl ustawy Pzp na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia **16 czerwca 2023 r.** do godz. **10:00,00**”.
 - powinno być: „1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/strumien> w myśl ustawy Pzp na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia **20 czerwca 2023 r.** do godz. **10:00,00**”.
- c) w SWZ w rozdziale XI, pkt 7:
 - jest: „7. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. **16 czerwca 2023 r.** o godz. **10:05,00**”.
 - powinno być: „7. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. **20 czerwca 2023 r.** o godz. **10:05,00**”.



d) w SWZ w rozdziale XX, pkt 1:

- jest: „1. Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres **30 dni** od dnia upływu terminu składania ofert, tj. **do dnia 15 lipca 2023 r.**”
- powinno być: „1. Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres **30 dni** od dnia upływu terminu składania ofert, tj. **do dnia 19 lipca 2023 r.**”

Wyjaśnienie na pytania

W związku z otrzymanymi zapytaniem, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 roku poz. 1710 z późniejszymi zmianami), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

Zwracamy się z propozycją przeprojektowania kanału wyrzutowego oraz kanału czerpnego centrali C1, w związku z trudnością prowadzenia wysoko kanału wyrzutowego, dodatkowo odsuniętego od zewnętrznej ściany budynku co utrudnia montowanie konstrukcji wsporczej. Proponujemy aby zgodnie z §152 ustęp 3 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie czerpnie centrali C1 podnieść na poziom czerpni centrali C2, aby odległość dolnej krawędzi otworu wlotowego czerpni od poziomu terenu wynosiła co najmniej 2 m, a wyrzutnie pozostawić zblokowaną z centralą C1.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający nie przewiduje zmian dotyczących projektu wentylacji mechanicznej. Instalacja wentylacji mechanicznej została zaprojektowana zgodnie z obowiązującymi przepisami i odpowiednimi normami.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuszcza pełnienie funkcji kierownika budowy (w specjalności konstrukcyjno – budowlanej) i kierownika robót (w specjalności inżynierskiej: drogowej) przez 1 osobę.

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zamawiający dopuszcza pełnienie funkcji kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno – budowlanej i kierownika robót w specjalności inżynierskiej: drogowej przez 1 osobę, przy spełnieniu art. 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2023 roku poz. 682).

**Pytanie nr 3**

W opisie konstrukcji ściana fundamentowa wydana została na szerokość 25 cm. Obmiar przewiduje 20 cm. Jaka szerokość ścian fundamentowych ma przyjąć wykonawca.

Odpowiedź na pytanie nr 3

Wykonawca ma przyjąć ścianę fundamentową o gr. 25 cm zgodnie z dokumentacją projektową. W załączeniu Zamawiający udostępnia zmodyfikowany przedmiar robót - zmiana krotności w poz. 28 /Baków - rozbudowa szkoły - arch i konstr - przedmiar robót MODYFIKACJA/.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie terminu składania ofert do 26.06.2023 r? Okres świąteczny (długi weekend) sprawia , że większość dostawców nie zdąży w tym terminie przygotować swoich ofert .

Odpowiedź na pytanie nr 4

Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 20 czerwca 2023 r.

Sekretarz Brygida Biegun
/podpisano elektronicznie/

Do wiadomości:

- strona internetowa (w miejscu publikacji SWZ)