



Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie

73-110 Stargard, ul. Bydgoska 13/15

tel.: 091-577-52-19
fax.: 091-577-52-19 w. 34
e-mail: zdp@zdp.stargard.pl

REGON:811804156
http://www.zdp.stargard.pl

ZDP.1/ZP.3310.2.2024

Stargard, dnia 02.02.2024r.

Otrzymują wg rozdzielnika

W trakcie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „**Modernizacja drogi powiatowej 1704Z**” ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2024/BZP 00033857/01 z dnia 12.01.2024r. wpłynęły do Zamawiającego niżej wymienione pytania i wnioski dotyczące specyfikacji warunków zamówienia (zachowano oryginalną pisownię pytań wykonawców). Zamawiający udziela poniżej wyjaśnień i odpowiedzi na zadane przez Wykonawców pytania i wnioski.

Udzielając niniejszej odpowiedzi Zamawiający wprowadza zmianę terminu składania ofert na dzień 06 lutego 2024 r.

Pytanie z dnia 01.02.2024r.:

Pytanie 1:

Zgodnie z odpowiedzią z dnia 31.01.2024 Wykonawca ma przyjąć siatkę szklano-węglową. Prosimy o informację czy Wykonawcy powinni zmodyfikować TER załączaną do oferty w pozycji 15 dotyczącej ww. materiału

15	D-05.03.26a.	Wbudowanie pod warstwę ścieralną siatkę z włókna szklanego otoczonego bitumem wraz z oczyszczeniem i przygotowaniem podłoża oraz skropieniem lepiszczem bitumicznym Siatka z włókna szklanego otoczona bitumem, o wytrzymałości na rozciąganie minimum 120/200 kN/m, przy obliczaniu nakładów ująć naddatki materiału niezbędnego na zakład. Powierzchnia ułożenia równa powierzchni warstwy wyrównania.	m ²	7066,8
----	--------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------	--------

Odpowiedź 1:

Zamawiający informuję, że zapis dotyczący siatki z włókna szklanego znajdujący się w TER jest omyłką pisarską i niedoprecyzowaniem, jednakże wyjaśnienia i odpowiedzi dotyczące specyfikacji warunków zamówienia należy traktować łącznie z innymi dokumentami Zamówienia, w tym Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, w której użyto sformułowania siatka szklano-węglowa, w związku z powyższym Zamawiający nie wymaga aby Wykonawcy modyfikowali TER załączoną do oferty.

Następstwem przedmiotowej odpowiedzi jest zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2024/BZP 00033857/01 z dnia 12.01.2024r. w zakresie terminu składania ofert. Niniejsze odpowiedzi stanowią integralną część SWZ.

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
w.z.
Kierownik Sekcji Technicznej
Mieszko Bączkowski